

PROTOKÓŁ Nr 1/2019/USMWNz z dnia 18.03.2019

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:
 WNoZ w Szczecinie ul. Mickiewicza 18 wg umowy nr DP/374/92/18

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

| LP | LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA] | SZCZEGÓLNA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY | TYP OPRAWY/RODZAJ D - DOŚWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA | CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [<, > 1h] | OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE] | DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA |
|----|-------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 1 | PARTER | PRZY POK. 6 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 2 | PARTER | PRZY POK. 9 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 3 | PARTER | PRZY POK. 4 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 4 | PARTER | PRZY POK. 2 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | usługi ustaleń |
| 5 | PARTER | PRZY SALI NR 19 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 6 | PARTER | KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 7 | PARTER | WEJŚCIE GŁÓWNE | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | usługi ustaleń |
| 8 | PARTER | PRZY POK. 17 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 9 | PARTER | PÓŁPIĘTRO KLATKI GŁÓWNEJ | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | usługi ustaleń |

| | | | | | | |
|----|----------|----------------------------------|-------------|-----|----------------|-----------------|
| 10 | PIWNICA | PRZY POK. 5 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 11 | PIWNICA | PRZY POK. 3 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 12 | PIWNICA | PRZY POK. 1 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 13 | PIWNICA | KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 14 | PIWNICA | PÓŁPIĘTRO WYJŚCIE EWAKUACYJNE | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 15 | PIWNICA | KORYTARZ MUZEUM | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 16 | PIWNICA | KORYTARZ MUZEUM | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 17 | PIĘTRO I | PRZY POK. 105 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 18 | PIĘTRO I | PRZY POK. 103 | ORION LED D | 1 h | <u>TAK/NIE</u> | usługi usterek |
| 19 | PIĘTRO I | PRZY POK. 121 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 20 | PIĘTRO I | KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 21 | PIĘTRO I | PÓŁPIĘTRO KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | <u>TAK/NIE</u> | usługi usterek. |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------------|-------------|-----|---------|-------------------|
| 22 | PIĘTRO I | PRZY POK. 119 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 23 | PIĘTRO II | PRZY POK. 204 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | } usługi ustalone |
| 24 | PIĘTRO II | PRZY POK. 210 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 25 | PIĘTRO II | PRZY POK. 220 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 26 | PIĘTRO II | KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 27 | PIĘTRO II | PÓŁPIĘTRO KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | } usługi ustalone |
| 28 | PIĘTRO II | PRZY POK. 212 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 29 | PIĘTRO III | PRZY POK. 303 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 30 | PIĘTRO III | PRZY POK. 305 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | } usługi ustalone |
| 31 | PIĘTRO III | PRZY POK. 318 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 32 | PIĘTRO III | KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 33 | PIĘTRO III | PÓŁPIĘTRO KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | } usługi ustalone |

| | | | | | | |
|----|------------|---------------|-------------|-----|---------|-----------------|
| 34 | PIETRO III | PRZY POK. 316 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | usługi wykonane |
| 35 | PIETRO IV | PRZY POK. 402 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 36 | PIETRO IV | PRZY POK. 405 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 37 | PIETRO IV | PRZY POK. 418 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 38 | PIETRO IV | PRZY POK. 417 | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 39 | PIETRO IV | KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |
| 40 | PIETRO IV | KLATKA GŁÓWNA | ORION LED D | 1 h | TAK/NIE | |

41 Rietvo II Przy p.d. 217 ORION LED D NIE usługi wykonane

PRZEGLĄD WYKONAŁ

POTWIERDZENIE WYKONANIA

SUPON S.A.
KONSERWATOR
STALOWYCH KONSTRUKCJI
i
/ podpis i pieczęć konserwatora/

KIEROWNIK OBIEKTU
mgr Magdalena Reszka
19.03.2019
/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - kierownika obiektu/