

Szczecin, dnia 03 sierpnia 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.91.2021

SPRAWOZDANIE Z WIZJI LOKALNEJ
z dnia 28.07.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Roboty remontowe na terenie kompleksów wojskowych w Choszcznie, Bielkowie i Stargardzie”.

Nr referencyjny postępowania: **11-ZP-RB-07-21/91**

Odpowiedzi na pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 p.n. „Remont budynku nr 45, ul. Drawieńska 42, Choszczno”.

1. Pytanie: „W przedmiarze nie zostały ujęte prace związane z wykonaniem i zasypaniem wykopów dotyczących prac w zakresie instalacji odgromowej – wymiana bednarki”.
2. Pytanie: „Czy w zakresie prac Zamawiający przewiduje wykonanie obróbki blacharskiej gzymsów?”

Odp. 1. Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji technicznej i przedmiaru. W specyfikacji technicznej w pkt.1.2 dodano w pozycji 15 – pograżanie sond uziomowych. W przedmiarze usunięto pozycję nr 42 – układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm kw., wprowadzono w poz. 41 nowego przedmiaru – uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3m (metoda wykonania udarowa) – grunt kat. III.

Odp. 2. Nie, Zamawiający nie przewiduje wykonania obróbki blacharskiej gzymsów.

Kierownik Sekcji technicznego
Utrzymania Nieruchomości
Pan Waldemar KAWIŃSKI