



**Legenda:**

SYSTEM PRZYZYWOWY

- Moduł lampkowy
- Terminal pokojowy bez wyświetlacza
- Przycisk wywołania/kasowania
- Przycisk pociągowy
- Gniazdo SM + terminal pacjenta

**UWAGI**

- Przycisk pociągowy (długość sznurka wynosi 2,5 m) należy zainstalować w łazienkach na poziomie ok 2,2 m. Sznurek należy dociąć tak, aby jego koniec zwisał 10 cm nad podłogę.
- Sygnalizator systemu należy montować nad drzwiami toalety na wysokości ok 2,4m od strony korytarza.
- Przycisk kasujący należy montować przy wyjściu z toalety na wysokości ok 1,1m.

**Uwaga:**

Kolorem czarnym oznaczono elementy istniejące, przeznaczone do zabezpieczenia na czas robót lub do demontażu oraz ponownego montażu.

<div>edan</div> <div>USŁUGI PROJEKTOWE I KONSULTING</div> <div>51 – 137 WROCŁAW</div> <div>AL. KASPROWCZA 56/1</div> <div>TEL./FAX ( 0 71 ) 325–18–81</div> <div>www.edan-med.pl</div>		<div>OBIEKT:</div> <div>PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ</div> <div>BUDYNKU 510 WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA</div> <div>ZESPOŁONEGO IM. L. RYDYGIERA NA</div> <div>POTRZEBY SAL PRZESZCZEPOWYCH</div> <div>ODDZIAŁU HEMATOLOGII</div>	
<div>INWESTOR:</div> <div>WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY</div> <div>IM. L. RYDYGIERA W TORUNIU</div>			
<div>ADRES INWESTYCJI:</div> <div>TORUŃ</div> <div>UL. ŚW. JÓZEFA 53-59</div> <div>Dz. nr 52/9, 47/3; obręb 34, Toruń</div>		<div>STADIUM:</div> <div>PROJEKT</div> <div>WYKONAWCZY</div>	
<div>BRANŻA</div> <div>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</div>			
<div>NAZWA RYSUNKU:</div> <div>RZUT PARTERU - INSTALACJA PRZYŻYWOWA</div>			
<div>NR RYSUNKU:</div> <div>E6</div>	<div>SKALA:</div> <div>1:100</div>	<div>DATA:</div> <div>04.2023</div>	
<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Michał Nagórka</div>		<div>NR UPRAWNIER:</div> <div>PDL/0180/PBE/15</div>	<div>PODPIS:</div>
<div>SPRZAWIAJĄCY:</div> <div>mgr inż. Łukasz Babiński</div>		<div>NR UPRAWNIER:</div> <div>LUB/0213/P00E/06</div>	<div>PODPIS:</div>