



Szczecin, dnia 30.08.2021 r.

A-ZP.381.76.2021.WB

ZMIANA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **Remont boksów mieszkalnych na piętrach od VII do IX w DS 3 przy ulicy Kordeckiego 15 w Szczecinie**

Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Zmiana nr 1

Zamawiający zmienia klasę drzwi przeciwpożarowych z klasy EI30 na klasę odporności ogniowej EI60. Dokumentacja techniczna odzwierciedlająca dokonaną zmianę stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wykonawcy składając oferty zobowiązani są do uwzględnienia zaistniałych zmian.

Z poważaniem,

.....