

NE.38.07.2024

Włocławek, dnia 15 lutego 2024 r

### Wszyscy Wykonawcy

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. we Włocławku w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „**Wykonanie i dostawa indywidualnego kompaktowego węzła cieplnego**” – **sprawa nr NE.38.07.2024**, działając zgodnie z par.27 ust.4 Regulaminu udzielania zamówień, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Prezesa MPEC Sp. z o.o. we Włocławku, poniżej publikuje pytania otrzymane od Wykonawcy wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami, mianowicie:

#### Pytanie nr 1:

„Czy węzeł należy wyposażyć tylko w urządzenia zawarte na schemacie ideowym węzła ? Schemat nie pokrywa się z wytycznymi MPECu Włocławek dołączonymi do dokumentacji przetargowej (na schemacie brakuje : zaworów odcinających poszczególne moduły po stronie sieciowej, przetworników ciśnienia po stronie sieciowej oraz instalacyjnej, termostatów bezpieczeństwa, wodomierza zimnej wody)?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, iż węzeł należy wykonać zgodnie z wytycznymi MPEC, a celem schematu ideowego było wskazanie lokalizacji liczników ciepła, które wyszczególniono kolorem czerwonym.

W/w urządzenia winny być zamontowane w węźle cieplnym.

#### Pytanie nr 2:

„Czy w węźle ma być zaprojektowany regulator różnicy ciśnień, regulator różnicy ciśnień i przepływu czy regulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż zgodnie z wytycznymi MPEC pkt. 10: „Do stabilizacji warunków hydraulicznych pracy węzła zastosować regulator różnicy ciśnienia i przepływu firmy Samson lub firmy Danfoss”

#### Pytanie nr 3:

„Czy stosować przyłgowe czujniki temperatury, czy mogą być zanurzeniowe ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż należy stosować czujniki zanurzeniowe.

#### Pytanie nr 4:

„Czy zastosować zawór równoważący module przyłączeniowym ?”

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w module przyłączeniowym należy zastosować zawór równoważący

Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom, a powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Prezes Zarządu