UKŁAD SIECI OŚWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAŻEŃ:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYKONAĆ ZEROWANIE SŁUPÓW

Uwaga!
1. Trasę linii kablowej winien wytyczyć uprawniony geodeta
2. Linie kablową układać zgodnie z normą SEP-E-004
3. Prace ziemne w pobliżu istniejących urządzeń wykonać ręcznie
4. Przed wykonaniem prac wykonawca musi zapoznać się z uwagami podanymi w uzgodnieniach , zgodach, opiniach oraz decyzjach
5. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urzędzeniami oraz drogami projektowane kable układać w rurach ochronnych

proj. złącze ZK1xIP
wg odrębnej dokumentacji
proj. szafka SO
wg odrębnej dokumentacji
proj. słup
wg odrębnej dokumentacji

Mapa do celów projektowych

Skala 1:500

**Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, które podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny.*

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	*2000*
Układ wysokości	*Kronsztadt*
Służebności nie badano	

Województwo: *wielkopolskie*
Powiat: *poznański*
Nazwa jedn. ewid.: *Kórnik*
Identyfikator jedn. ewid.: *302109_5*
Nazwa obr. ewid.: *Skrzynki*
Identyfikator obr. ewid.: *302109_5.0020*
Miejscowość: *Mościenica*
Arkusz: *01*
Sekcja: *6.174.12.20.4.1;4.2;4.3;4.4*
Działka: *145/27; 145/56*
Powierzchnia: *0.7070; 0.4138 ha*
Numer księgi wieczystej: *PO1D/00027894/0*
KERG: *GKG.GZ.4071.1943.2018*

Stan aktualny na dzień: *05 marzec 2018r.*

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonawca:

GEOBIT
Mateusz Skrzypczak
Dymaczewo Stare, ul. Bajera 20
62-050 Mosina, tel. 500 006 584
NIP 7772933416 REGON 300448866

INŻ. INŻ. JAN MIKOŁAJCZAK
GEODETA UPRAWNIONY
ul. Wojskowa 3 61-001 Poznań
tel. 61/851 38 26

zakres aktualizacji

Nie wyklucza się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2018 4021
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)
29 03 2018
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów PZGiK)
Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Krzysztof Sobczak
(Imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby kierownika Zasobu do weryfikacji dokumentacji technicznej PODGiK w Poznaniu)

LEGENDA:
- proj. uziemienie słupów oświetleniowych R≤ 5 Ω
- proj. słup oświetlenia drogowego SO 7/3 z wysięgnikiem W12/1/1,0 oraz oprawą AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356532/55W
- proj. słup oświetlenia drogowego SO 7/3 z wysięgnikiem W12/2/1,0 oraz dwoma oprawami AMPERA MINI/5102/24LEDS/700mA/NW/356532/55W

Za zgodność z oryginałem mapy

Inwestor: Miasto i Gmina Kórnik Pl. Niepodległości 1 62-035 Kórnik	SKALA 1:500	Projektował: mgr inż. Andrzej Baranik Nr uprawnień WKP/0218/PWOE/18	
	DATA Październik 2018	Opracował: mgr inż. Tomasz Delata	
Projekt linii kablowej oświetlenia drogowego **Mościenica os. Zielone Wzgórze Gmina Kórnik**			Nr Rys. 1