LEGENDA:

- 3 — Oprawa liedowa W60 4000K
- Oprawa typu Downlight LED 4000K
- MD — Philips - czujnik ruchu wewnętrzny nt 360 stop.
- Aw — Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W CNBOP
- Oprawa ewakuacyjna 8W. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
- Ik — Kamera wewnętrzna kopułkowa
- Płaskownik FeZn 30x4mm proj.
- Płaskownik FeZn 30x4mm istn.
- Maszynownia dźwigu

024 KUCHNIA
POM. KUCHNI
POM. KUCHNI
028 MAG. PODRĘCZNY NR 5
029 MAG. PODRĘCZNY NR 6
030 OBIERALNIA
022 STOŁÓWKA PRACOWN.
021 MAG. NR 3 SPOŻYWCZY
MAG. NR1 MROŻONKI
031 ŁAZIENKA 1WC
032
036 MAGAZYN
WARSZTAT
MAGAZYNEK
WODOMIERZE
035 KOTŁOWNIA
WC
011 MAG. NR 12
SZATNIA
MAG. NR 9 TECHNICZNY
MAGAZYN NR 3
018 MAG. NR 4 CHEMIA
017 MAGIEL
PRALNIA
07 MAGAZYN
06 BRUDOWNIK
05 ARCHIWUM
MASZYNOWNIA
TL+WG
TL+WG
istn. kabel zasilający
5LgY10 w RL+5xLgY2,5 w RL
5LgY16 w RL
Proj. FeZn 30x4
RG istn.
RD proj.
FeZn 30x4mm istn.
Połączyć do istniejącego płaskownika FeZn 30x4
FeZn 30x4 zapas 3m do połączenia z konstrukcją windy
Skrętka kat. 6 ekr. do rejestratora w recepcji
Puszka rozgałęźna
FeZn pręt 8mm istn.
Kabel giętki CLASSIC FD 810p ekranowany
2x9120mm PCV spód na poz.-3,20

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTOR
POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
Eko Projects Sp. z o.o.
50-382 WROCŁAW, UL. SZCZYTNICKA 36/1

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Feliks Leszek Culek	w spec.inst. elektr. bez ogr. UAN-4224/105/86/86	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Bartłomiej Szcześniak	w spec.inst. elektr. bez ogr. MAZ/0589/POOE/12	

INWESTYCJA
Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie 05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 7
Działka nr ew. 54, obręb 05-04, jedn. ew. Radzymin 143409_4.0024

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	DATA	SKALA
PROJEKT BUDOWLANY	IE	03.VI.2019	1:100

TEMAT RYSUNKU
RZUT PIWNIC -2,73 - zasilanie windy
Instalacje elektryczne

NR KOLEJNY RYS.
IE-02