




**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GŁIWICE Spółka z o.o.**

44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:

009116/20

Nr dokumentu:

DZ/518/2020

Wasz Znak:

Data:

17.11.2020r

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „**Dostawę fabrycznie nowych materiałów preizolowanych**”. Numer postępowania DZ/1/1/2020

Zamawiający informuje że do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Czy kolana w poz.2 formularza cenowego :”Kolano 90’ dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x1 m” dla średnicy DN 250 dopuszczają Państwo wycenę kolan długość ramion 1,2x1,2 natomiast dla średnic od DN 300 do DN600 długość ramion 1,5x1,5?
2. Czy kolana w poz.3 formularza cenowego: ”Kolano 90’ dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x2 m” dla średnicy DN 250 dopuszczają Państwo wycenę długość ramion 1,2x2 natomiast dla średnic od DN 300 do DN600 długość ramion 2x1,5?
3. Czy kolana w poz.5 formularza cenowego: ”Kolano o dowolnym kącie dla rur preizolowanych pojedynczych – maks. dług. ramion 1x1 m” dla średnicy DN 250 dopuszczają Państwo długość ramion 1,2x1,2 natomiast dla średnic od DN 300 do DN600 długość ramion 1,5x1,5?
4. Czy w przypadku zastosowania kolan o dł. ramion innych niż w formularzu cenowym – należy zmienić zapis w tabeli formularza cenowego?

Odpowiedzi:

Pkt. 1. W poz.2 formularza cenowego dopuszcza się wycenę kolan długość ramion 1,2x1,2 natomiast dla średnic od DN 300 do DN600 długość ramion 1,5x1,5.

Pkt. 2. W poz.3 formularza cenowego dopuszcza się wycenę długość ramion 1,2x2 natomiast dla średnic od DN 300 do DN600 długość ramion 2x1,5

Pkt. 3. W poz.5 formularza cenowego dopuszcza się wycenę długość ramion 1,2x1,2 natomiast dla średnic od DN 300 do DN600 długość ramion 1,5x1,5

Pkt. 4. Zamawiający nie dopuszcza zmian w formularzu cenowym.

PEC - GŁIWICE Sp. z o.o.
WICEPREZES ZARZĄDU
Główny Działowy

Barbara Przeworska

tel. kont: (32) 335 01 04

Renata Uramowska - Słusznik

Kopia: DZ, TZ, ZC-4, DI



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach

NIP 631-01-00-822

Kapitał Zakładowy 67.276.000 PLN
73.405.000 PLN