



Minister
Sportu i Turystyki

Gmina Mykanów

ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
tel. (034) 32-88-019
www. www.mykanow.pl
e-mail: ug@mykanow.pl



Mykanów, 26.05.2025 r.

IZP.271.4.2025

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art.275 pkt 1. dotyczącego zadania „**Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko-Orlik 2012 przy ul. Słonecznej w Mykanowie”**”

Gmina Mykanów poniżej zamieszcza odpowiedzi na zapytanie do SWZ otrzymane w dniu 20.05.2025

Pytanie 1:

W powyższym postępowaniu Zamawiający planuje boisko z trawy o wysokości włókna min. 45-50mm pod które zgodnie z wytycznymi FIFA wymagana jest mata elastyczna. Zwracamy uwagę, że trawy te instalowane są na podkładzie amortyzującym w celu zapewnienia odpowiednich warunków do gry. Dla włókien o wysokości 45-50mm, w które wchodzi mniej granulatu stosuje się maty amortyzujące, aby zapewnić odpowiednie właściwości gry i bezpieczeństwa dla stawów. Obecnie stosuje się maty prefabrykowane o grubości 10-12mm. Większość producentów przeprowadza badania dla takiego systemu nawierzchni i taki system uzyskuje raport z badań na zgodność z FIFA.

Mając powyższe na uwadze wnosimy o potwierdzenie, że pod trawę syntetyczną wymagany jest podkład amortyzujący prefabrykowany min. 10mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyklucza użycia podkładu amortyzującego.

Pytanie 2:

Wnosimy o dopuszczenie do postępowania siły na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 70N. Zwracamy uwagę, iż norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014 i FIFA, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 40N. Zaproponowany przez nas parametr siły wrywania pęczka jest dużo większy niż wymagania normy. Wymagania określone przez FIFĘ i normę EN 15330-1:2013 są wystarczające by zapewnić nawierzchnie na najwyższym poziomie. Obniżenie tego parametru do proponowanego przez nas poziomu nie obniży jakości nawierzchni, a jedynie poszerzy konkurencyjność.



Minister Sportu i Turystyki

Zatem zgodnie z powyższym prosimy o dopuszczenie do przetargu siły wrywania pęczka po starzeniu na poziomie min. 70N

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie siły na wrywanie pęczka po starzeniu na poziomie min. 70N. (Dofinansowanie otrzymaliśmy na wartość 100N i nie możemy zmieniać parametrów).

Pytanie 3.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu traw z ilością włókien na poziomie min. 143.000/m² przy zachowaniu ilości pęczków min. 9.100/m². Zaznaczmy, że trawy monofilowe standardowo mają ilość włókien na poziomie min. 115.000/m²-135.000/m², Trawy monofilowe z ilością włókien powyżej 135.000/m² uznawane są jako bardzo gęste. Proponujemy trawę o bardzo wysokiej gęstości, a proponowana różnica nie będzie odczuwalna ani widoczna podczas użytkowania. Podkreślamy, że proponowana przez nas zmiana w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości nawierzchni, a jedynie przyczyni się do poszerzenia konkurencyjności.

Mając powyższe na uwadze prosimy o dopuszczenie trawy z ilością włókien na poziomie min. min. 143.000/m² przy zachowaniu ilości pęczków min. 9100/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na mniejsze parametry, niż te które są ustalone w specyfikacji oraz we wniosku na dofinansowanie.

Pytanie 4.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy z wagą całkowitą na poziomie min. 3000g/m². Nadmieniamy, że na wagę całkowitą składa się waga włókna oraz warstwa podkładu. Biorąc pod uwagę, że warstwa podkładu lateksowego może maksymalnie wynosić 1300g/m², to przy wymaganej wagi włókna min. 1590g/m² maksymalna waga całkowita będzie wynosiła 2890g/m². Proponowana różnica nie będzie odczuwalna ani widoczna podczas użytkowania. Podkreślamy, że proponowana przez nas zmiana w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie jakości nawierzchni. Dopuszczenie proponowanej przez nas wagi całkowitej przyczyni się jedynie do zwiększenia konkurencyjności.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw z wagą całkowitą na poziomie min. 3000g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmian parametrów na mniejsze niż minimalne ustalone w specyfikacji, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 5.

Prosimy o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta statusu FIFA Licencee Producer (FLP). Wyróżnia się dwa statusy dla producentów FIFA: FIFA Preferred Producer (preferowany producent FIFA) oraz FIFA LICENCEE PRODUCER (licencjonowany producent FIFA). Zaznaczamy, że FIFA nie wystawia certyfikatów dla licencjonowanych producentów, ale są oni wymienieni na oficjalnej stronie FIFA. Nadmieniamy, że w ostatnich latach lista producentów przynależących do grupy FIFA PREFERRED PRODUCER znacznie się



Minister Sportu i Turystyki

zmniejszyła z uwagi na bardzo wysokie koszty członkostwa dla tego statusu, stąd też większość producentów zmieniła status na licencjonowanego producenta FIFA. Zwracamy uwagę, że wszystkie trawy oferowane przez licencjonowanego lub preferowanego przez FIFA producenta mogą uzyskać certyfikat FIFA. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań, a posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów.

Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu posiadania przez producenta sztucznej trawy statusu FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP) lub FIFA PREFERRED PRODUCER i producent musi być wymieniony na oficjalnej stronie FIFA.

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje posiadanie jednego z dwóch statusów FIFA przez producenta.

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Wójt Gminy Mykanów

mgr inż. Dariusz Pomada