

**Wykonawcy w postępowaniu:
nr ZW.271.2.24.2024. KZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na realizację zadania pn.: „**Modernizacja kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Kolejowej w Czernicy**”.

Zamawiający, stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót określono średnicę kolektora deszczowego wynoszącą $\varnothing 400$, w dołączonym profilu podłużnym podano średnicę $\varnothing 350$, proszę o wskazanie poprawnej średnicy rur.

Odpowiedź 1:

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP typu K2-KAN DN/ID 400 mm SN8 lub równoważnych.

Pytanie 2:

W warunkach odbudowy nawierzchni jest zapis o rurach ochronnych. Czy kanały poprzeczne DN200 i DN160 należy prowadzić w rurze ochronnej? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie średnicy oraz materiału.

Odpowiedź 2:

Przy prowadzeniu kanałów na głębokości (poziom górnej powierzchni rury) większej niż 1,20 m rury ochronne nie są wymagane. Przy mniejszych zagłębieniach należy stosować ochronne rury stalowe o średnicy dostosowanej do kanałów poprzecznych, umożliwiającej ich swobodne wprowadzenie

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Wójta Gminy Czernica
27.09.2024 r.