



BETON: C35/45
CEMENT: HSR (siarczanoodporny)
LH (o niskim cieple hydratacji)
WODOSZCZELNY W8
KLASA EKSPOZYCJI: XA3, w/c < 0,45

STAL #: A-IIIN (B500SP)
Ø: A-0 (St0S-b)

OTULINA PŁYTY GÓRNEJ:
górna 3,5cm
dolna 3,5cm

Wykonawca: Biuro Projektów Gospodarki Wodnej i Œciekowej "BIPROWOD - WARSZAWA" Sp. z o.o. 01-785 Warszawa, ul. Broniewskiego 3			Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 05 - 825 Grodzisk Mazowiecki		
Projektant: inż. Dariusz Syncerz upr. proj. 19/93 Sk-ce specjalność konstrukcyjno - budowlana	Podpis:		Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) linii osadowo-gazowej - zadanie 2		
Sprawdzający: mgr inż. Edward Szczęsny upr. proj. St-540/89 specjalność konstrukcyjno - budowlana	Podpis:				
Opracował: mgr inż. Aleksandra Flakiewicz	Podpis:		Obiekt: Ob. 9.1 Komora fermentacji termofilowej		
Kierownik projektu: mgr inż. Krystyna Szarlik	Podpis:		Nazwa rysunku: Płyta górna - zbrojenie górne		
Data: listopad 2015	Stadium: projekt budowlany	Branża: budowlana	Skala: 1:25	Nr archiwalny: 7137	Nr rysunku: B-9A/12