

ZALECENIE Nr 2023/13

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu maj 2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Koszalińska 10A/10 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5




nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości nowy wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy w miejsce wkładu obecnego.
3.	Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i łazienki są drożne.
4.	W łazience z kratki wentylacyjnej usunąć żaluzje oraz dokuć wlot w świetle podłączenia kratki.
5.	U dołu w drzwiach łazienki wykonać prawidłowy otwór nawiewny 220cm2.
6.	W oknach stosować mikrowentylację, która umożliwi stały napływ powietrza zewnętrznego potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
7.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr uprawnień
Zbigniew Wątroba

podpis potwierdzający
odbior zalecenia

podpis i pieczęć
Kierownika RZK


LEGENDA

-  - przewód spalinowy
-  - przewód wentylacyjny
-  - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

ul. Piotrowicka

wejście do budynku

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85



Katowice, ul. Koszalińska 10A/10