

ZALECENIE Nr 2023/13

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu maj 2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Koszalińska 2B/16 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

| nr poz. | Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej |
|---------|---|
| | Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni. |
| | Z A L E C E N I A |
| 1. | W kuchni zlikwidować automat gazowo-kąpielowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /patrz: szkic/. |
| 2. | Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości nowy wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy w miejsce wkładu obecnego. |
| 3. | Przewody kominowe wentylacyjne z kuchni i łazienki są drożne. |
| 4. | W oknach stosować otwarte nawietrzaki, które umożliwią stały napływ powietrza potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych. |
| 5. | Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia


KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr uprawnień
Zbigniew Czajkowski
podpis i pieczęć
Kierownika RZK

LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▧ - przewód wentylacyjny
- ▣ - przewód dymowy
- GŁI - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 55

ul. Piotrowicka



ul. Koszalińska

wejście do budynku

Katowice, ul. Koszalińska 2B/16