

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu kwiecień 2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Mazowiecka 12/4 w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w łazience.
	Z A L E C E N I A
1.	W łazience piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania podłączyć do 2. przewodu kominowego od strony ul. Pomorskiej /patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.
3.	W łazience kratkę wentylacyjną bez żaluzji podłączyć do 1. przewodu kominowego od strony ul. Pomorskiej /patrz: szkic/.
4.	Udrożnić przewód kominowy wentylacyjny z kuchni, który jest zablokowany na wysokości około 2m licząc od wylotu komina ponad dachem w dół budynku /przewód kominowy wspólny/.
5.	W oknach zamontować nawiewniki, które umożliwią stały napływ powietrza zewnętrznego potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
6.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI
nr upr. 185/90

Zbigniew Wątroba


podpis i pieczęć
Kierownika RZK

LEGENDA

- - przewód spalinowy
- ▤ - przewód wentylacyjny
- ▣ - przewód dymowy
- Okł - rodzaj połączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu

Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom. 603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/266 60 85

ul. Pomorska



ul. Mazowiecka

wejście do budynku

Katowice, ul. Mazowiecka 12/4