



Kamionka Wielka, dnia 28 marca 2023 r.

GKiOŚ.271.6.2023

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi „Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km. 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydrożnego w km 0+136 - 0+388,6.**

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia drogi na czas prowadzonych prac?

Odpowiedź 1:

Tak, pod warunkiem wyznaczenia drogi tymczasowej zgodnie z Rozdziałem IV – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 SWZ.

Pytanie 2:

Czy istnieje możliwość wykonania tymczasowej drogi objazdowej prowadzącej przez osiedle Podlesie?

Odpowiedź 2:

Tak.

Pytanie 3:

Czy tymczasowa droga objazdowa będzie musieć spełniać wymogi dla przejazdu samochodów ciężarowych?

Odpowiedź 3:

Zamawiający oczekuje, że droga tymczasowa będzie spełniać standard drogi żwirowej z nawierzchnią tłuczniową o nośności 8t.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający przewiduje odtworzenie nawierzchni fragmentu drogi gminnej od DK 28 do początku zakresu remontu w km 0+136 w związku z transportem ciężkiego sprzętu w tym palownicy?

Odpowiedź 4:

Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 5:

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przewidział w kwocie, którą zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania koszty dotyczące odbudowy istniejących dróg? Przy przedmiotowym zakresie prac i stanie istniejących nawierzchni dróg, z dużym prawdopodobieństwem mogą one ulec uszkodzeniu.

Odpowiedź 5:

Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 6:

Prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający przewiduje stały nadzór archeologiczny na czas wykonywanych prac?

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie widzi podstaw do ustanowienia nadzoru archeologicznego.

Pytanie 7:

Prosimy o informację czy istnieją dodatkowe sieci liniowe (wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne itp.), zbudowane po wydaniu projektu Budowlanego/Wykonawczego, kolidujące z zaprojektowanymi pracami.

Odpowiedź 7:

Po opracowaniu dokumentacji projektowej zarządca drogi nie wydawał uzgodnień dotyczących lokalizacji urządzeń w pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej.

Pytania 8:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

Odpowiedź 8:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wycinki drzew.

Pytanie 9:

Czy w przypadku wykazania konieczności wycinki pojedynczych drzew, Zamawiający uzyska stosowne pozwolenia?

Odpowiedź 9:

W przypadku zaistnienia konieczności wycinki pojedynczych drzew Zamawiający podejmie działania celem uzyskania stosownego pozwolenia.

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.

Odpowiedź 10:

Zamawiający potwierdza ryczałtowy charakter wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami § 9 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ „Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu, którego wysokość nie podlega zmianie, poza przypadkami wskazanymi w niniejszej umowie.”

Pytanie 11:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe?

Odpowiedź 11:

Z uwagi na warunki dofinansowania Zamawiający nie przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 12:

Czy Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia ze względu na długi czas oczekiwania na tymczasowy projekt organizacji ruchu?

Odpowiedź 12:

Z uwagi na warunki dofinansowania Zamawiający nie przewiduje wydłużenie terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, czy fragment drogi zaznaczony w PZT w km 0+330 – 0+388,6 jest wyłączony z przedmiotowego przetargu?

Odpowiedź 13:

Zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę zakres robót w km 0+330 – 0+388,6 obejmuje remont rowu przydrożnego.

Pytanie 14:

Prosimy o informację czy przedmiarowe pozycje kosztorysowe uwzględniają zakresy robót również w km 0+330 – 0+388,6 remontowanej drogi.

Odpowiedź 14:

Udostępnione przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający ma zagwarantowane finansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego na wyłączony z opracowania fragment drogi w km 0+330 – 0+388,6?

Odpowiedź 15:

Zadanie pn.: Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem drogi „Wolniki” (dz. ewid. nr 15) w m. Mszalnica w km. 0+136 - 0+330, wraz z remontem rowu przydrożnego w km 0+136 - 0+388,6 objęte jest dotacją z rezerwy celowej budżetu państwa na

dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

Pytanie 16:

Czy sposób finansowania wpływa na wynagrodzenie Wykonawcy.

Odpowiedź 16:

Tak.

Pytanie 17:

Czy istnieje ryzyko nieprzekazania w całości frontu robót dla Wykonawcy w związku z wyłączeniem z opracowania ww. fragmentu remontu drogi?

Odpowiedź 17:

Zamawiający przekaze Wykonawcy teren objęty dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę.

Pytanie 18:

Prosimy o informację czy Zamawiający zabezpieczył środki na ewentualne odpłatne wyłączenie i uziemienie linii SN PKP oraz nadzór pracowniczy PKP.

Odpowiedź 18:

Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 19:

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał warunki usunięcia kolizji Inwestycji z infrastrukturą PKP oraz czy zawarł/zawrze umowę na usunięcie kolizji.

Odpowiedź 19:

Na terenie planowanej inwestycji nie występują kolizje z infrastrukturą PKP.

Pytanie 20:

Prosimy o informację czy Zamawiający zabezpieczył środki na wykonanie inklinometrów. Jeśli tak prosimy o dodanie do przedmiaru takie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź 20:

Wykonawca sporządzając ofertę winien wycenić wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

Pytanie 21:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość miesięcznego fakturowania na podstawie wykonanego zakresu robót potwierdzonego z Inspektorem Nadzoru Budowlanego?

Odpowiedź 21:

Z uwagi na warunki dofinansowania Zamawiający nie przewiduje możliwości miesięcznego fakturowania. Zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ „Strony postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 ust. 2 płatne będzie jednorazowo po dokonaniu końcowego odbioru robót.”

Pytanie 22:

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w wersji edytowalnej xls?

Odpowiedź 22:

Nie.

Pytanie 23:

Prosimy o udostępnienie przez zamawiającego Decyzji o pozwoleniu na budowę.

Odpowiedź 23:

Zamawiający udostępnia skan ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 24:

Dokumentacja projektowa (PAB oraz PT) wskazuje na zbrojenie pala CFA kształtownikiem typu HEB360 niemal na pełną długość pala - każda sztuka. STWiORB M-11.00.00.00 w punkcie 2.3 nakazuje stosować zbrojenie zgodne z Dokumentacją Projektową, jednocześnie zalecając zbrojenie na głębokość uzasadnioną względami wytrzymałościowymi, przestrzegając w tym samym punkcie o nieuzasadnionym zwiększaniu długości zbrojenia. Z uwagi na znaczącą masę jednostkową profilu HEB360 przewidzianego w PT prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie długości zbrojenia, jakie

należy przyjąć do wyceny, ponieważ zgodnie z punktem 3.3 SWZ cytat: "2) przedmiary robót (mają charakter pomocniczy i nie służą wyliczeniu ceny ofertowej).

Odpowiedź 24:

Nie dopuszcza się zmiany zbrojenia na długości pala. Należy wykonać zbrojenie każdego pala dwuteownikiem typu HEB360 o długości 20,0m.

Pytanie 25:

Z doświadczeń wykonawcy wynika, że montaż profili typu HEB na pełną długość pala, co sugerują rysunki PAB oraz PT może być problematyczny. STWiORB w punkcie 1.4 (Określenia Podstawowe) mówi o szkielecie zbrojeniowym pala CFA, jako o układzie prętów połączonych spiralą lub kształtowniku stalowym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania zbrojenia w postaci kosza zbrojeniowego?

Odpowiedź 25:

Zbrojenie pali należy wykonać zgodnie z Dokumentacją projektową. Do wyceny jako zbrojenie pala należy przyjąć kształtownik HEB360.

Pytanie 26:

Prosimy o wskazanie przez Inwestora osoby pełniącej funkcję nadzoru autorskiego na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 26:

Nadzór autorski sprawuje autor dokumentacji projektowej.

Pytanie 27:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje konstrukcyjne zjazdów.

Odpowiedź 27:

Przekrój konstrukcyjny zjazdów stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisem SWZ rozdział III, Zamawiający w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzi negocjacje.

Odpowiedź 28:

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp), tym samym Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. Po otwarciu ofert Zamawiający podejmie decyzję o przeprowadzeniu negocjacji, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale III SWZ – Tryb udzielenia zamówienia.

Pytanie 29:

Wykonawca prosi o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

Pytanie 30:

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszelkie aktualne wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zamówienia, a jakiegokolwiek braki w tym zakresie nie obciążą Wykonawcy?

Odpowiedź 30:

Zamawiający udostępnia skan ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, która stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 31:

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu tymczasowej organizacji ruchu? Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź 31:

Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy, zgodnie z Rozdziałem IV – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3.2 zdanie drugie SWZ.

Pytanie 32:

Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian projektowych w dokumentacji polegających na wprowadzeniu technologii nie gorszych niż w niej zawartych?

Odpowiedź 32:

Nie.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości pali wierconych?

Odpowiedź 33:

Nie.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę długości pali wierconych?

Odpowiedź 34:

Nie.

Pytanie 35:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę profilu kształtownika będącego zbrojeniem pali?

Odpowiedź 35:

Nie.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę długości kształtownika będącego zbrojeniem pali?

Odpowiedź 36:

Nie.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości kotw gruntowych?

Odpowiedź 37:

Nie.

Pytanie 38:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę długości kotw gruntowych?

Odpowiedź 38:

Nie.

Pytanie 39:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację gabarytów belek oczepowych pali?

Odpowiedź 39:

Nie.

Pytanie 40:

Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację ilości stali zbrojeniowej belek oczepowych pali?

Odpowiedź 40:

Nie.

Pytanie 41:

Czy Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie przebudowywanego odcinka drogi dla ruchu pojazdów i pieszych bez konieczności budowy tymczasowych przejść/przejazdów?

Odpowiedź 41:

Obowiązkiem wykonawcy będzie zapewnienie przejezdności drogi przez cały okres trwania robót lub wyznaczenie drogi tymczasowej.

Pytanie 42:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie staroużytecznych grodzic stalowych?

Odpowiedź 42:

Tak.

Pytanie 43:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę profilu grodzic stalowych?

Odpowiedź 43:

Zamawiający dopuszcza zmianę profilu grodzic stalowych o podobnym wskaźniku wytrzymałości jak wskazany w przedmiarze robót.

Pytanie 44:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Odpowiedź 44:

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest udostępniona na stronie prowadzonego postępowania. Stanowi ona element dokumentacji technicznej (Dokumentacja projektowa/4. Załączniki/DGI).

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że zadanie nie obejmuje przebudowy napowietrznych i ziemnych sieci zewnętrznych?

Odpowiedź 45:

Zgodnie z dokumentacją projektową nie projektuje się przebudowy istniejących sieci (pkt 5.2. Projekt Zagospodarowania Teren).

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie informacji, że zadanie nie obejmuje przeprowadzenia wycinki zieleni oraz nasadzeń kompensacyjnych?

Odpowiedź 46:

Dokumentacja projektowa nie przewiduje wycinki drzew.

II. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 9 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmienia treść SWZ, w następujący sposób:

- 1) w Rozdziale XVII – Termin związania ofertą – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **29.04.2023r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
- 2) w Rozdziale XVIII – Sposób i termin składania i otwarcia ofert:
 - a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [Platformie zakupowej](#) pod adresem: [Platforma zakupowa Urzędu Gminy Kamionka Wielka](#) w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **31.03.2023 r.** do godz. **09:00.**”
 - b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **31.03.2023 r.** do godz. **09:15.**”
 - c) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie wskazanym powyżej stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- 3) W Rozdziale **XXVI. Załączniki**, dodaje się Załącznik nr 1.1 do SWZ - Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (decyzja, przekrój).
- 4) W SWZ, w każdym miejscu, gdzie występuje zapis „Załącznik nr 1 do SWZ” należy rozpatrywać go łącznie z Załącznikiem nr 1.1 do SWZ.
- 5) Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

III. Powyższe wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

IV. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIV SWZ.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1.1. do SWZ – Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (decyzja, przekrój).
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wójt Gminy
Kamionka Wielka
(-) Andrzej Stanek
28.03.2023 r.

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: [Platforma zakupowa – transakcja 740456](#)
[Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamionka Wielka](#)
2. aa. UG - GKiOŚ.