

Człuchów, dnia 08.03.2021 roku

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania na budowę sieci wodociągowej na terenie miejscowości Zagórki.

Na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 2019) udzielam wyjaśnień zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego:

Pytanie 1. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie całości zadania metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie całości zadania metodą bez wykopową – przewiertem sterowanym.

Powyższe wyjaśnienia zostaną przekazane Wykonawcom. Zatem należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Niniejszy dokument jest również dostępny na stronie postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/czluchow>


z up. Wójta
Bogusław Lipski
Kierownik Referatu