

ZP.271.3.2024

Zapytanie nr 1

Na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wobec zapytania jakie wpłynęło do Zamawiającego w dniu 25.04.2024r., w zakresie postępowania prowadzonego pod nr ZP.271.3.2024 pn. **„Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin Nieszawa i Waganiec”** Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

1. Proszę o udostępnienie SST na obie ścieżki – udostępnione pliki mają tylko po 2 strony.

Odpowiedź: SST w załączeniu.

2. Proszę o wskazanie lokalizacji i wysokości projektowych murów oporowych. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny robót.

Odpowiedź:

Gmina Nieszawa

km		długość	wysokość
od	do		
180	260	80	2 m
1160	1180	20	
1240	1280	40	
1330	1340	10	

150 mb

Gmina Waganiec:

km		długość	wysokość
od	do		
1151	1198	47	2 m
3043	3246	203	0,9 m

Łącznie 250 m.b.

3. Proszę o potwierdzenie, że pobocze z kruszywa pomiędzy ścieżkami a istniejącą drogą ma posiadać 1 m szerokości (tak jak to zostało obliczone w kosztorysie). Zgodnie z planem szerokość tego pobocza jest zmienna i zajmuje całą powierzchnię pomiędzy jedną drogi a obrzeżem ścieżki, czyli ma szerokość większą niż 1 m.

Odpowiedź: Należy wykonać pobocze 1,0m, a pozostała część ma być wykonana z warstwy filtracyjnej.

4. Proszę o udostępnienie uzgodnień projektu i pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: W załączeniu Zaświadczenia. Inwestor jest w trakcie przenoszenia zaświadczeń o zamiarze wykonania robót budowlanych.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że dla obu projektów znaki C-13 i C-13a mają być małe?

Odpowiedź: Tak, znaki zastosować jako małe.