

TABELA MONTAŻOWA - TUMIANY dz. nr 19 i 54/1 oraz Ramsowo dz. nr 30/2																				
Słup			Fundament	Wysięgnik				Oprawa			Wyposażenie słupa				kabel nN	przewód	Uziemienie		Rury	
Numer słupa	Słup stalowy ocynkowany h=6m	Słup aluminiowy anodowany dwuwętkowy h=6m	Fbetonowy prefabrykowany	Wysięgnik h=1m; l=1m; 5st	Wysięgnik podwójny „V” h=1m; l=1,5m; 5st	Wysięgnik 1m 5st	Wysięgnik 0,5m 5st	kąt nachylenia oprawy względem wysięgnika	Oprawa 22,4 W; 350mA	Oprawa 51,4 W	LZ 35	LZ 95	BIWts 2A	Porcelanowa podstawa bezp. cylindryczna	YAKXS 4x35	YDY 3x2,5	Bednarka FEZn 25x4	Uziom szpilkowy l=6m	Rura typu A (np. DVK 75)	Rura typu B (np. SRS 75)
Lp.	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[st]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[m]	[m]	[m]	[kpl]	[m]	[m]
1-1	1		1	1				0	1		1		1	1	34	9	32	1	754	28
1-2	1		1	1				0	1		1		1	1	40	9	38			
1-3	1		1	1				0	1		1		1	1	43	9	41			
1-4	1		1	1				0	1		1		1	1	46	9	44			
1-5	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
1-6	1		1	1				0	1		1		1	1	42	9	40			
1-7	1		1	1				0	1		1		1	1	45	9	43			
1-8	1		1	1				0	1		1		1	1	43	9	41	1		
1-9	1		1	1				0	1		1		1	1	42	9	40			
1-10	1		1	1				0	1		1		1	1	37	9	35			
1-11	1		1	1				0	1		1		1	1	49	9	47			
1-12	1		1	1				0	1		1		1	1	40	9	38			
1-13	1		1	1				0	1		1		1	1	43	9	41			
1-14	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
1-15	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
1-16	1		1	1				0	1		1		1	1	46	9	44	1		
1-17	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
1-18	1		1	1				0	1		1		1	1	38	9	36			
1-19	1		1	1				0	1		1		1	1	48	9	46			
1-20	1		1	1				0	1		1		1	1	32	9	30			
1-21	1		1	1				0	1		1		1	1	42	9	40			
1-22	1		1	1				0	1		1		1	1	40	9	38	1		
Suma	22	0	22	22	0	0	0		22	0	22	0	22	22	914	198	870	4	754	28