

TABELA MONTAŻOWA -Tumiany gm. Barczewo, dz. nr 74/4																				
Słup			Fundament	Wysięgnik				Oprawa			Wypożaenie słupa				kabel nN	przewód	Uziemienie		Rury	
Numer słupa	Słup stalowy ocynkowany h=6m	Słup aluminiowy anodowany dwuwęnkowy h=6m	Fbetonowy prefabrykowany	Wysięgnik h=1m; l=1m; 5st	Wysięgnik podwójny „V” h=1m; l 1,5m; 5st	Wysięgnik 1m 5st	Wysięgnik 0,5m 5st	Kąt nachylenia oprawy względem wysięgnika	Oprawa 22,4 W; 350mA	Oprawa 51,4 W	LZ 35	LZ 95	BiWts 2A	Porcelanowa podstawa bezp. Cylindryczna	YAKXS 4x35	YDY 3x2,5	Bednarka FEZn 25x4	Uziom szpilkowy l=6m	Rura typu A (np. DVK 75)	Rura typu B (np. SRS 75)
	Lp.	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[st]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[szt.]	[m]	[m]	[m]	[kpl]	[m]	[m]
1-1	1		1	1				0	1		1		1	1	23	9	21	1	220	0
1-2	1		1	1				0	1		1		1	1	42	9	40			
1-3	1		1	1				0	1		1		1	1	42	9	40			
1-4	1		1	1				0	1		1		1	1	40	9	38			
1-5	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
1-6	1		1	1				0	1		1		1	1	44	9	42	1		
2-1	1		1	1				0	1		1		1	1	33	9	31	1	345	0
2-2	1		1	1				0	1		1		1	1	45	9	43			
2-3	1		1	1				0	1		1		1	1	44	9	42			
2-4	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
2-5	1		1	1				0	1		1		1	1	36	9	34			
2-6	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39			
2-7	1		1	1				0	1		1		1	1	38	9	36			
2-8	1		1	1				0	1		1		1	1	44	9	42			
2-9	1		1	1				0	1		1		1	1	41	9	39	1		
Suma	15	0	15	15	0	0	0		15	0	15	0	15	15	595	135	565	4	565	0

SOU	-
Typ szafy oświetleniowej	ilość
-	[kpl]
ROU 3F/40	1