



W-1.43.2.70.2021...³.....
dot.:D077

Warszawa, dnia 03.08.2021 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 ul. Natalińskiej na odcinku od km 14+431 do km 14+542 w Otrębusach, na terenie gminy Brwinów - nr postępowania 077/21

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich uprzejmie Państwa informuje, że otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie niezgodności technicznych dotyczących Rowu chłonnego drenażowego - dokumentacja rysunkowa przedstawia go jako zagłębienie terenu uszczelnione folią i obsypane kruszywem, w przedmiarze budowlanym mamy informacje o wypełnieniu całego zagłębienia kruszywem sortowanym 16/32. Jaką konstrukcję rowu przyjąć do wyceny? Czy może jest jeszcze inny obiekt spełniający rolę rowu drenażowego chłonnego?

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, iż roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem. Należy wykonać zagłębienie terenu wypełnione geowłókniną i obsypane kruszywem 16/32 mm.

Opublikowana odpowiedź jest wiążąca i dotyczy wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłękowski