



# GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 6477888 fax. 75 6477889

email: [urzad@lwowekslaski.pl](mailto:urzad@lwowekslaski.pl), [www.lwowekslaski.pl](http://www.lwowekslaski.pl)



DOLNOŚLĄSKI  
KLUCZ SUKCESU

K R Y S Z T A Ł  
PRZETARGÓW  
PUBLICZNYCH  
2011



GMINA  
FAIR PLAY

IN.271.58.2020.WR/2

Lwówek Śląski dnia 16.11.2020 r.

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji na basen w Lwówku Śląskim”

Zamawiający na podstawie pkt. 7 zaproszenia udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jaka jest planowana odległość pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną?

Odpowiedź nr 1:

Do 5 m.

Pytanie nr 2:

Na jakiej wysokości nad ziemią / podłogą planowane jest umieszczenie jednostki zewnętrznej?

Odpowiedź nr 2:

Do ok. 3-3,5 m.

Pytanie nr 3:

Czy przewidziany jest grawitacyjny czy wymuszony (z pompką skroplin) sposób odprowadzenia skroplin?

Pytanie nr 4:

Jaki sposób odprowadzenia skroplin jest przewidziany (grawitacyjnie/przy użyciu pompki skroplin; na zewnątrz/ przez wpięcie do kanalizacji)?

Odpowiedź nr 3 i 4:

Grawitacyjnie na powierzchnię terenu.

Pytanie nr 5:

W jakiej odległości od rozdzielnicy nn planowane jest umieszczenie jednostki zewnętrznej?

Odpowiedź nr 5:

Rozdzielnica zlokalizowana jest na przeciwnym narożniku budynku (pom. 1.13 biuro). Zamawiający przewiduje zasilanie klimatyzatorów z gniazd wtykowych zlokalizowanych w serwerowni.

Pytanie nr 6:

Zamontowane urządzenia mają być w systemie split/ multisplit?

Pytanie nr 7:

Rozumiem, że chodzi dwa oddzielne klimatyzatory do dwóch oddzielnych pomieszczeń. Na rzucie widać dwa oddzielne pomieszczenia ale w OPS nie ma jednoznacznej informacji, że chodzi o dwa oddzielne klimatyzatory.

**Odpowiedź nr 6 i 7:**

Zamawiający nie precyzuje czy mają być dwie jednostki zewnętrzne czy jedna.

Zamawiający wymaga, aby dwa pomieszczenia (kasa i serwerownia) były klimatyzowane.


Pytanie nr 8:

Jak ma być prowadzona instalacja (w korytkach instalacyjnych/ w sufitach podwieszanych)?

**Odpowiedź nr 8:**

Instalację należy prowadzić w korytkach. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie instalacji w suficie podwieszanym i w brzdach.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w cenie oferty należy uwzględnić przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta (nie mniej niż 1 raz w roku), przy czym ostatni przegląd serwisowy należy dokonać miesiąc przed upływem gwarancji. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany.

Z up. BURMISTRZA  
Gminy i Miasta Lwówek Śląski  
  
mgr inż. Lesław Krokosz  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sprawę prowadzi: Wojciech Różycki email: w.rozycki@lwowekslaski.pl

