Schemat nr 3



Q2 – Wyłącznik silnikowy 3–biegunowy 0,16–0,25A + styk pom.

Q3.1 – Stycznik instalacyjny 4–stykowy 40A 230VAC

F14 – Wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B6

S3 – Przełącznik instalacyjny 2–poz 20A 230VAC

P4 – Lampka kontrolna 230VAC

KT1 – Programowalny przekaźnik czasowy 230VAC

KS1 – Kaseta sterownicza IP66 3–otwory
+ przycisk S1 rozwierny
+ przycisk S2 zwierny
+ lampka kontrolna 230VAC

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA BUDYNKU HYDROFORNI SIECIOWEJ "ŁAZY" W MIEJSCOWOŚCI GROJEC

Inwestor: PWiK w OŚWIECIMIU SP. Z O.O., UL. OSTATNI ETAP 6

PRZEDMIOT RYSUNKU:

Schemat układu zasilania – Rozdzielnica RG

Projekt instalacji elektrycznej i AKPiA

PROJEKTOWAŁ: inż. Tomasz WIĘCEK MAP/0177/PWOE/07 *SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL. I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.*	DATA/PODPIS: 10/2018
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur GAWEŁCZYK MAP/0039/PWOE/11 *SPEC. INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTAL. I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGET.*	DATA/PODPIS: 10/2018
OPRACOWAŁ:	DATA/PODPIS: 10/2018

DATA:	SKALA:	NR RYS.:
10/2018		*3.2* *Arkusz 4/5*