

Gostyń, dnia 15.11.2024 r.

Dotyczy sprawy: BZP.272.2.18.2024

**Do
Wszystkich Wykonawców**

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. **„Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Koszkowo.”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udostępnia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem dotyczącym pozycji w kosztorysowych 25, 26 oraz 27 w kosztorysie podano inne ilości niż w projekcie. Prosimy o doprecyzowanie mimo tego , że jest rozliczenie kosztorysowe ?

Odpowiedź:

W przetargu załączono niewłaściwe rysunki, a pozycje 25, 26 i 27 są prawidłowe. Rozliczenie jest kosztorysowe.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie , że rury PVC śr. 200 mm oraz PVC śr. 400 mm mają być lite ?

Odpowiedź:

Wszystkie rury, o których mowa mają być lite PVC niezależnie od średnicy.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy Wykonawca ma dostarczać Zamawiającemu dokumenty z utylizacji materiałów dotyczących demontażu zgodnie z zapisem w umowie - jest to niezbędny koszt który trzeba wkalkulować w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje, że Wykonawca przystępujący do realizacji zadania jest podmiotem profesjonalnym, a utylizacja pozyskanych materiałów zostanie wykonana zgodnie z BDO, którą Wykonawca prowadzi. Inwestor nie będzie sprawdzał

dokumentów w tym zakresie, ani też nie będzie organizował miejsca jakiegokolwiek wywozu.

Pytanie nr 4

Pozycja w kosztorysie 32 prosimy o informację na jaką głębokość ma zostać wykonane koryto?

Odpowiedź:

Głębokość koryta ma zostać wykonana zgodnie z pozycją nr 19 (chodniki 26cm, zjazdy 41cm, krawężnik 43cm, opornik 40cm, obrzeże 40cm)

Zamawiający informuje, że do odbioru dodatkowo będą wymagane badania zgodnie z OST, (Ogólne Specyfikacje Techniczne), które profesjonalny podmiot powinien skalkulować w cenach poszczególnych pozycji.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian – składanie ofert do dnia **21.11.2024 r. do godz. 9:00**, otwarcie ofert w dniu **21.11.2024 r. o godz. 9:30**.

**Z up. Zarządu Powiatu
(-)Magdalena Szczepaniak
Główny specjalista**

Załączniki:

- 1) Dokumentacja projektowa – modyfikacja z 15.11.2024 r.