



## URZĄD GMINY W KUNICACH

ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice  
tel: 76/ 857-53-22 fax: 76/ 857-54-82  
kunice@kunice.pl  
www.kunice.pl

*Kunice, dnia 03 listopada 2023r.*

ZP.271.8.2023

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy udzielenia wyjaśnień do SWZ przetargu pn.: „**Budowa przyłącza niskiego napięcia 0,4 kV do Pompowni kanalizacji sanitarnej (tłoczni ścieków sanitarnych) do dz. nr 79 w Kunicach**” postępowanie nr 2023/BZP 00456994/01 z dnia 2023-10-23.

Zamawiający informuje, że do w/w postępowania zostały złożone zapytania do SWZ przedmiotowego postępowania. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie nr 1:**

Prosimy również o zamieszczenie PZT oraz schematu.

#### **Odpowiedz na pytanie nr 1:**

Ad. 1

Dokumentacja projektowa nie zawiera opracowanych schematów. Projektowane przyłącze będzie włączone w zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w polu odpływowym rozdzielnicy nN oraz w istniejącym zestawie złączowo - pomiarowym na granicy działki pompowni przy ul. Działkowej. W załączeniu PZT załączniki do zgłoszenia robót dokonanego w Starostwie Powiatowym i Urzędzie Wojewódzkim - kopia z dokumentacji projektowej. W załączeniu zaświadczenie o wykonaniu przyłącza w stacji nN wystawione przez dostawcę energii.

Zamawiający umieszcza dodatkową dokumentację na stronie prowadzonego postępowania tj.: <https://platformazakupowa.pl/pn/kunice>. Treść SWZ nie podlega zmianie.

Załączona dokumentacja (nazwy plików): zaświadczenie o wykonaniu przyłącza, UW pozwolenie PZT E01, Starostwo Powiatowe PZT E01.

**Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.**

Podpisała:

Z up. WÓJTA

Ewa Hoszowska

Zastępca Wójta

[...]