

Stęszew, dnia 24.07.2023 rok

IN 271.6.36.2023

Dotyczy: **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew.**

Pytania i odpowiedzi do postępowania

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści panele fotowoltaiczne o mocy wyższej niż 460 Wp, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby paneli i zachowaniu minimalnej mocy całej instalacji 35 kW?

**Odpowiedź 1**

Tak.

**Pytanie 2.**

Jednym z kryteriów oceny ofert jest okres gwarancji produktowej, zgodnie z zapisami SWZ. Jakiego produktu ma dotyczyć gwarancja, która będzie oceniana?

**Odpowiedź 2**

Oceniana gwarancja produktowa dotyczy paneli fotowoltaicznych oraz falowników.

**Pytanie 3.**

W jaki sposób Zamawiający zamierza dokonać oceny okresu gwarancji produktowej, skoro w formularzu ofertowym należy podać tylko: „okres gwarancji na wykonane roboty” i nie wymaga podania producentów i typów urządzeń ani przedmiotowych środków dowodowych?

**Odpowiedź 3**

W formularzu ofertowym należy podać okres gwarancji produktowej na panele fotowoltaiczne oraz falowniki. Dokumentacja będzie wymagana od Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie 4.**

Proszę o zmianę zapisów, na jednoznacznie wskazujące jaka gwarancja jest punktowana (gwarancja na wykonane roboty czy gwarancja produktowa na panele fotowoltaiczne lub inne urządzenia) i w jakich dokumentach Oferent ma ją przedstawić.

**Odpowiedź 4**

Zmieniono zapisy w załączniku nr 1 do SWZ. Gwarancja produktowa na panele fotowoltaiczne i falowniki. Wykonawca deklaruje konkretną ilość lat gwarancji na urządzenia, natomiast dokumentacja będzie wymagana na etapie realizacji inwestycji.

**Pytanie 5.**

Wykonawca prosi o potwierdzenie i ewentualne uściślenie, że oceniana gwarancja produktowa dotyczy paneli fotowoltaicznych.

**Odpowiedź 5**

Oceniana gwarancja produktowa dotyczy paneli fotowoltaicznych oraz falowników.

Otrzymują;

1. wykonawcy,
2. strona internetowa
3. a/a

P.O. Kierownika  
Referatu Inwestycji  
mgr inż. Marek Pięta

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Włodzisław Pinczak*