

**Gmina Grybów** działająca poprzez jednostkę organizacyjną  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białej Niżnej  
Gmina Grybów, Biała Niżna 431  
33-330 Grybów  
Tel. 18/262 21 23  
e-mail: zwik@gminagrybow.pl

**Znak sprawy ZWiK.281.5.2023**

Biała Niżna, dnia 30.03.2023 r.

## **ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy:** „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Krużłowa Wyżna, Stara Wieś w Gminie Grybów” w ramach operacji „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Grybów”

### **Pytanie:**

1. Według przedmiotu zamówienia Wykonawca ma do oferty przetargowej dołączyć 2 kosztorysy wg. zapisów w pkt 1.1.

Cytat: Kosztorys ofertowy - opracowany metodą uproszczoną – wg kalkulacji własnej, w układzie umożliwiającym porównanie z pozycjami określonymi w przedmiarze robót (np. przez odniesienie do L.p. przedmiaru) oraz z zachowaniem pozycji katalogowych – KNR z przedmiaru – dotyczy sieci kanalizacyjnej objętej dofinansowaniem w ramach PROW (zaznaczone kolorem pomarańczowym) Oddzielnie roboty wynikające z dokumentacji, a nie ujęte w przedmiarze (zaznaczone na mapach kolorem zielonym – finansowane ze środków własnych Gminy) należy skalkulować w odrębnym dziale kosztorysu.

W celu rzetelnej wyceny i równowagi pomiędzy pozostałymi uczestnikami w postępowaniu j/w prosimy o dołączenie drugiego przedmiaru robót w zakresie „oddzielne roboty” – kolor zielony.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieścił przedmiar robót jako materiał pomocniczy, z uwagi na przyjęty ryczałtowy charakter wynagrodzenia (...) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania w cenie ryczałtowej całości robót opisanych w dokumentacji projektowej i zapytaniu ofertowym. Ze wzg. na finansowanie zadania ze środków zewnętrznych Zamawiający zamieścił przedmiar, który ma być bazą pomocniczą do rozliczenia inwestycji. Pozostałe zadanie zaznaczone kolorem zielonym (finansowane ze środków Gminy) należy wycenić zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym, dokumentacją projektową, zapytaniem ofertowym a w razie wątpliwości zapoznać się z terenem.

2. W przedmiarze robót poz. 28 studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy DN 600 mm w ilości 109 studni. Czy inwestor dopuści zastosowanie studni DN 400 z tworzyw sztucznych. Nadmieniamy, iż studnie betonowe o średnicy DN 600 to studnie niewłazowe, brak możliwości zejścia obsługi użytkownika do kinety w celu eksploatacji sieci.

Wobec powyższego prosimy o przesunięcie terminu składania oferty do dnia 13.04.2023r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany poz. 28 przedmiaru robót: zamiast studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN 600 mm zamienia na studnie tworzywowe (systemowe) o średnicy DN 600.

Zamawiający **nie zmienia terminu otwarcia ofert.**

**DYREKTOR ZAKŁADU**

*Jan Gruca*