

Znak: IZP.270.44.2.2021

Otwock-Świerk, dnia 22.11.2021r.

Zamawiający

**Narodowe Centrum Badań Jądrowych**  
**05-400 Otwock-Świerk**  
**ul. Andrzeja Sołtana 7**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zaprojektowanie, budowa, wyposażenie i uruchomienie Centrum Informatycznego Świerk II w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku”

I. Na podstawie art. 284 ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień na złożone pytania:

**Pytanie 14:**

Proszę o podanie producenta drzwi do serwerowni, które spełniają podane w OPZ parametry (EI120 i RC4). Po badaniu rynku nie znaleźliśmy takiego rozwiązania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza montaż podwójnych drzwi do serwerowni osadzonych w jednym otworze jedno RC4, a drugie EI 120 jak proponuje pytający. Drzwi muszą spełniać wymagania podane w rozdziale II.4.3 PFU.

**Pytanie 15:**

Czy Zamawiający zaakceptuje montaż drzwi do serwerowni EI120 (bez parametru dotyczącego antywłamaniowości).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza montażu drzwi bez parametru dotyczącego antywłamaniowości, jednakże Zamawiający dopuszcza montaż podwójnych drzwi do serwerowni osadzonych w jednym otworze jedno RC4, a drugie EI 120.

**Pytanie 16:**

Czy Zamawiający zaakceptuje montaż podwójnych drzwi do serwerowni (jedno RC4, a drugie EI120) osadzone w jednej przegrodzie. Rozwiązanie to zakłada, że jedno drzwi otwierają się na zewnątrz, a drugie w stronę pomieszczenia serwerowni.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza montaż podwójnych drzwi do serwerowni osadzonych w jednym otworze jedno RC4, a drugie EI 120 jak proponuje pytający. Drzwi muszą spełniać wymagania podane w rozdziale II.4.3 PFU.

**Pytanie 17:**

Czy pracownicy Wykonawcy będą musieli mieć jakieś szczególne badania. Czy są narażenie na promieniowanie. Jaki jest koszt ewentualnych badań na jednego pracownika.

**Odpowiedź:**

Wykonawcy nie będą narażeni na promieniowanie jonizujące.



**Pytanie 18:**

Czy Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów i jak będzie to rozliczane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zapewni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej w trakcie przekazania terenu budowy. Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt dostarczyć i wykonać podłączenia podliczników rejestrujących zużycie energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy. Rozliczenie kosztów nastąpi według wskazań zamontowanych urządzeń pomiarowych na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego dla Wykonawcy przy zastosowaniu stawki cenowej wynikającej z zawartych umów pomiędzy Zamawiającym a koncesjonowanymi dostawcami mediów oraz stawki własnej NCBJ w przypadku korzystania z wody bieżącej.

**Pytanie 19:**

Czy w remontowanych pomieszczeniach należy przewidzieć sufity podwieszane, jeżeli tak to o jakich parametrach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje potrzeby montażu sufitów podwieszanych.

**Pytanie 20:**

Jaka ma być podłoga w pomieszczeniach piwnicy, czy może to być wykładzina PCV antyelektrostatyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy typu podłogi w pomieszczeniach piwnicy z zastrzeżeniem, że ma być elektrostatyczna. W przypadku wykładziny PCV musi być ona odporna na uszkodzenia mechaniczne, mogące powstać przy transporcie ciężkich urządzeń/elementów oraz być na stałe przymocowana do podłogi.

**Pytanie 21:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z uwagi na trudności w przygotowaniu oferty spowodowane sytuacją pandemiczną (duża liczba pracowników przebywa na zwolnieniu).

**Odpowiedź:**

Zamawiający pismem z dnia 18.11.2021 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.11.2021 r do godz.: 12:00 , a otwarcie ofert w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:30. Powyższa zmiana została również uwzględniona w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2021 r.

**Pytanie 22:**

Jaką klasę zgodnie z CPR mają spełniać kable i przewody?

**Odpowiedź:**

O klasie kabli i przewodów zadecyduje projektant instalacji z zastrzeżeniem, że zastosowane kable i przewody mają spełniać obowiązujące przepisy i wymagania zawarte w PFU. Całość projektu będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego.



**Pytanie 23:**

Czy obecne postępowania obejmuje jakieś prace związane z układaniem kabli LAN między szafami RACK?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga układania okablowania strukturalnego między szafami rack za wyjątkiem niezbędnego okablowania dla systemów teletechnicznych opisanych w PFU.

**Pytanie 24:**

Czy należy przewidzieć koszty przeglądów okresowych związanych z utrzymaniem gwarancji np. na UPS, czy są one po stronie Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że wszystkie kwestie związane z utrzymaniem gwarancji jak i przeglądów okresowych zostały opisane w rozdziale II.5 PFU. Koszty związane z utrzymaniem gwarancji leżą po stronie Wykonawcy.

**Pytanie 25:**

Jakiego typu czujniki ma przewidywać system SSWiN tj. kontraktrony na drzwiach, czujki ruchu czy inne zabezpieczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że opis systemu SSWiN znajduje się w rozdziale II.4.23 PFU. Niemniej jednak system alarmowy powinien być wyposażony w czujki dualne PIR+MW oraz kontaktrony. System powinien zostać uzupełniony o niezbędne urządzenia towarzyszące takie jak manipulatory LCD, zasilacze buforowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne wewnętrzne i zewnętrzne, moduły rozszerzeń wraz z niezbędnym okablowaniem itp.

**Pytanie 27:**

Czy kontrola dostępu ma być 2-stronna czy 1-stronna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że system kontroli dostępu ma być dwustronny dla każdych drzwi.

**Pytanie 28:**

Czy system CCTV ma posiadać stację podglądu? Jeżeli tak to prosimy o ilości i wielkości monitorów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga dostarczenia stacji podglądu monitoringu CCTV ponieważ jest ona na wyposażeniu systemu CCTV w bud. 88 z którym zostanie zintegrowany system CCTV w bud. 39.

**Pytanie 29:**

Czy pod podłogą podniesioną również należy przewidzieć koryta na tym etapie postępowania?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje montażu koryt teletechnicznych pod podłogą techniczną w pomieszczeniu serwerowni. Koryta teletechniczne będą prowadzone pod sufitem serwerowni. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza koryt pod podłogą podniesioną tylko na potrzeby systemów zainstalowanych pod nią.

**Pytanie 30:**

Dotyczy doboru rozwiązań zamiennych do technologii wskazanych przez Zamawiającego w treści SIWZ tj. w Załączniku Nr1 PFU i Załączniku Nr2 OPZ - Studium wykonalności serwerowni CIŚ II ... - 14-konceptcja\_V4\_2. Ze względu na brak na chwilę obecną odpowiedzi Zamawiającego na pytania złożone w dniu 10.11.2021 zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o minimum 7 dni.



Prośbę o wydłużenie terminu argumentujemy koniecznością dokonania wielu analiz oraz sprawdzeń dla rzetelnego doboru technologii zamiennych/równoważnych. Pozostawienie bardzo krótkiego czasu na przygotowanie oferty dla oferentów, którzy zamierzają złożyć ofertę na rozwiązaniach zmiennych ewidentnie preferuje rozwiązania wskazane w treści SIWZ i istotnie ogranicza konkurencję. Dodatkowym powodem naszej prośby o wydłużenie terminu złożenia ofert jest konieczność wielowymiarowego podziału zakresu prac na etapy realizacji i wiele różnych opcji (zamówienie prawo opcji) co wymaga od oferenta (który pierwszy raz zapoznał się z w/w PFU i koncepcją) pogłębionych analiz i ekspertyz w celu doboru optymalnych technologii równoważnych. Ponadto w obecnej sytuacji globalnych problemów z uzyskaniem potwierdzenia terminów dostaw urządzeń, dostępności surowców (stali i miedzi), dostaw podzespołów elektroniki uzyskanie oraz potwierdzenie ofert na rozwiązania zamienne wymaga dłuższego czasu negocjacji i oczekiwania. Proszę o pozytywne ustosunkowanie się do powyższej argumentacji i przedłużenie terminu złożenia ofert minimum do dnia 30.11.2021

**Odpowiedź:**

Zamawiający pismem z dnia 18.11.2021 r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert wyznaczono do dnia 26.11.2021 r do godz.: 12:00, a otwarcie ofert w dniu 26.11.2021 r. o godz. 12:30. Powyższa zmiana została również uwzględniona w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia z dnia 18.11.2021 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część dokumentacji postępowania (SWZ) i należy ją uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub osoby przez niego upoważnionej)