

Bydgoszcz, 11 lipca 2024 r.

L.dz. GZ/MK/ 2033 /24

sprawa: **Przeгляд i naprawa części ciśnieniowej kotłów, MKUO ProNatura ZP/TP/36/24**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm. dalej uPZP) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1:

Upzejmie proszę o informacje dotyczące systemu malarskiego, który powinien zostać zastosowany dla przedmiotowych elementów szybu zasypanego.

Odpowiedź:

Przygotowanie powierzchni i malowanie. Farba poliuretanowa dwuskładnikowa do metalu. Dwukrotne malowanie. Kolor RAL 7035.

Zatwierdzono:

/-/ Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu