

Zestawienie Kabli Zasilających i Sterowniczych

TABELA 2.2

Rozdzielnica RT

Lp	Oznaczenie	Typ	Miejsce Przyłączenia	UWAGA
-	-	-	ODBIORNIK	-
1	W26	YKY 5X25	ZASILANIE RT	
2	W1	TOPFLEX - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4X10	POMPA SG1	
3	W3	TOPFLEX - EMV - UV- 2YSLCYK- J 4X10	POMPA SG2	
4	W182	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS - FALOWNIK V1	
5	W183	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS - FALOWNIK V2	
6	W23	YKY 5X2,5	SPRĘŻARKA 1	
7	W28	YKY 4X10	DMUCHAWA	
8	W28.1	YKY 4X1,5	DMUCHAWA	
9	W28.2	BIT 500 4X1,0	DMUCHAWA	
10	W29	YKY 4X10	POMPA PŁUCZNA	
11	W5	LIYY 3X1,5	ELEKTROZAWÓR - NĄPOWIETRZANIE	
12	W6.1-6.9	YKY 3X1,5	ZASILANIE - PRZEPŁYWOMIERZE	
13	W10	JZ-600 2X1,5	WODOMIERZ 1- IMPULSY	
14	W20	JZ-600 2X1,5	WODOMIERZ 2 - IMPULSY	
15	W65	YDY 3X1,5	GNIAZDO 230V - CHLORATOR	
16	W23.1	BIT 500 7X0,75	SYGNAŁY STERUJĄCE - SPRĘŻARKA 1	
17	W15	LIYCY 7X0,75	CHLORATOR	
18	W12	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - STUDNIA SG1	
19	W22	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - STUDNIA SG2	
20	W51	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - ZBIORNIK ZR1	
21	W61	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - ZR2	
22	W41	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - ODSTOJNIK WÓD POPLUCZNYCH	
23	W4	YKY 4x2,5	ZASILANIE - POMPA WÓD POPLUCZNYCH	
24	W110	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - WEJŚCIE GŁÓWNE	
25	W111	JZ-600 2X1,5	KONTAKTRON - CHLOROWNIA	
26	W113	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 11	
27	W114	BIT 500 5X0,75		
28	W115	BIT 500 4X1,5		
29	W116	BIT 500 5X0,75	PRZEPUSTNICA 12	
30	W117	BIT 500 4X1,5		
31	W118	BIT 500 5X0,75	PRZEPUSTNICA 13	
32	W119	BIT 500 4X1,5		
33	W120	BIT 500 5X0,75		
34	W121	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 16	
35	W122	BIT 500 5X0,75		
36	W123	BIT 500 3X1,5		
37	W124	BIT 500 6X1,5	PRZEPUSTNICA 17	
38	W125	BIT 500 4X1,5		
39	W126	BIT 500 5X0,75		
40	W127	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 21	
41	W128	BIT 500 5X0,75		
42	W129	BIT 500 4X1,5		
43	W130	BIT 500 5X0,75	PRZEPUSTNICA 22	
44	W131	BIT 500 4X1,5		
45	W132	BIT 500 5X0,75		
46	W133	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 25	
47	W134	BIT 500 5X0,75		
48	W135	BIT 500 3X1,5		
49	W136	BIT 500 6X1,5	PRZEPUSTNICA 26	
50	W137	BIT 500 4X1,5		
51	W138	BIT 500 5X0,75		
52	W139	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 27	
53	W140	BIT 500 5X0,75		
54	W141	BIT 500 4X1,5		
55	W142	BIT 500 5X0,75	PRZEPUSTNICA 31	
56	W143	BIT 500 4X1,5		
57	W144	BIT 500 5X0,75		
58	W145	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 32	
59	W146	BIT 500 5X0,75		
60	W147	BIT 500 3X1,5		
61	W148	BIT 500 6X1,5	PRZEPUSTNICA 35	
62	W149	BIT 500 4X1,5		
63	W150	BIT 500 5X0,75		
64	W151	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 36	
65	W152	BIT 500 5X0,75		
66	W153	BIT 500 4X1,5		
67	W154	BIT 500 5X0,75	PRZEPUSTNICA 41	
68	W155	BIT 500 4X1,5		
69	W156	BIT 500 5X0,75		

70	W157	BIT 500 4X1,5	PRZEPUSTNICA 46	
71	W158	BIT 500 5X0,75		
72	W123	BIT 500 3X1,5	PRZEPUSTNICA 47	
73	W124	BIT 500 6X1,5		
74	W54	JZ-600-Y-CY 3X1,5	SONDA HYDROSTATYCZNA ZR1	
75	W52	JZ-600 3X1,5	PLYWAK SUCH - ZBIORNIK ZR1	
76	W53	JZ-600 3X1,5	PLYWAK PRZELEW- ZBIORNIK ZR1	
77	W64	JZ-600-Y-CY 3X1,5	SONDA HYDROSTATYCZNA ZR2	
78	W62	JZ-600 3X1,5	PLYWAK SUCH - ZBIORNIK ZR2	
79	W63	JZ-600 3X1,5	PLYWAK PRZELEW- ZBIORNIK ZR2	
80	W11	JZ-600-Y-CY 3X1,5	SONDA HYDROSTATYCZNA ZR1	
81	W21	JZ-600-Y-CY 3X1,5	SONDA HYDROSTATYCZNA ZR2	
82	W42	JZ-600-Y-CY 3X1,5	SONDA HYDROSTATYCZNA ZWP	
83	W25	LIYCY 3X0,75	CZUJNIK CIŚNIENIA - ROZDZ. PNEUMATYCZNA	
84	W101	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS MIERNIK PARAMETRÓW SIECI	
85	W150	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS AUTOMATYCZNY PRZELĄCZNIK ZASILANIA	
86	W160	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS AGREGAT	
87	W166	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS RZH	
88	W161	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 1	
89	W162	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 2	
90	W163	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 3	
91	W164	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 4	
92	W165	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 5	
93	W167	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 6	
94	W180	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 7	
95	W181	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 8	
96	W182	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS PRZEPŁYWOMIERZ 9	
97	W27	YKY 5x50	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	
98	W27.1	YKSY 14X1,5	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY	
99	W28	YKY 5x2,5	ZASILANIE - LAMPA UV	
100	W184	BUS LD 1X2X0,64	KOMUNIKACJA MODBUS LAMPA UV	
101	WRO	YKY 5x10	ZASILANIE - ROZDZIELNICA RO	
102	WRPd	YKY 3x4	ZASILANIE - ROZDZIELNICA RPd PRZEPOMPOWNI PRZYDOMOWEJ ŚCIEKÓW SANITARNYCH	