




Legenda:

- rurociągi instalacji freonowej gazowo/cieczowe - R32
- jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji
- pion instalacji klimatyzacji
- instalacja grawitacyjna skroplin podstropowa CPVC
- pompka skroplin
- projektowany pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach
- syfon z kulką np. HL136N HL Hutterer & Lechner
- zasilanie
- powrót



Schemat wykonania podejścia do odpływu skroplin z klimatyzatorów

UWAGA!
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu
Rys.należy rozpatrywać z rys.branszowymi
Wszelkie wątpliwości należy konsultować z projektantem

<div><div></div><div>BPKZ</div><div></div></div> <div><div>BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdrowowicz PROJEKTOWANIE I NADZORY ul. Wiśniowa 18, 66-431 Santok, email: biuro@bpkz.pl tel: 607 778 384, NIP: 599-247-79-07 REGON: 080507930 Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp.</div><div>NANA Studio Architektury arch. Ilona Najdek-Bajer ul. Cicha 46, 62-080 Tarnobrzeg info@nanastudio.eu tel: 694468738, NIP: 595-141-00-94</div></div>	
NAZWA:	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
INWESTOR:	GMINA SANTOK ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
LOKALIZACJA:	Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów.gm.Santok
BRANŻA:	SANITARNA
PROJEKT TECHNICZNY	
STADIUM:	RZUT PARTERU - INSTALACJE KLIMATYZACJI
NAZWA RYSUNKU:	SKALA 1:100
projektował: mgr inż. Krzysztof Zdrowowicz upr. LBS/0013/PWOS/11 w specj.sanitarnej	PODPIS:
sprawił: mgr inż. Paweł Królikowski upr. LUKG/0008/PWOS/05 w specj.sanitarnej	PODPIS:
opracował: mgr inż. Adam Browarny	PODPIS:
data: 14/07/2022	IS-04 NR RYSUNKU: