



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Znak sprawy: ZP.271.15.2021.AWE

Myślibórz, dnia 4 sierpnia 2021 roku

Uczestnicy postępowania znak ZP.271.15.2021.AWE

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych na roboty budowlane pn.: ***Budowa instalacji oświetleniowej przy murach obronnych oraz Bramie Pyrzyckiej na działkach nr ew. 55, 57/11, 63, 89/1, 95/1 ob. 2 Myślibórz gmina Myślibórz***

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że od wykonawcy wpłynęły poniższe zapytania, na które zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W projekcie iluminacji jest mowa o załączeniu kart katalogowych opraw, słupów, na stronie ich nie ma. Proszę o przedstawienie przykładowych danych w celu wykonania robót zgodnie z estetyką i zamierzeniami Inwestora.

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na pytanie 4 wskazano przyjęte w projekcie dokładne typy opraw oświetleniowych. W zał. nr 3 do niniejszych wyjaśnień wskazano sylwetkę słupa oświetleniowego.

Pytanie 2:

Czy wymiana słupów przy Bramie Pyrzyckiej jest w zakresie etapu II? Jeśli tak proszę o podanie typów i wielkości fundamentów, słupów, wysięgników, opraw.

Odpowiedź 2:

Tak, wymiana słupów przy Bramie Pyrzyckiej jest w zakresie etapu II. Załącznik nr 6 do niniejszych wyjaśnień (str. E-4, pkt. 2.2.3 oraz rysunek E-03) określają typy i wielkości fundamentów, słupów, wysięgników, opraw.



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Pytanie 3:

Czy oświetlenie wewnętrzne Bramy Pyrzyckiej jest w zakresie II etapu? Jeśli tak - konieczne jest przedstawienie typów opraw oświetlających

Odpowiedź 3:

Typy opraw oświetlających wskazane są w odpowiedzi na pytanie 4 opisane jako Brama Pyrzycka.

Pytanie 4:

W projekcie brak danych o typach opraw – aby były zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora konieczne jest podanie choćby przykładowych opraw, jednak najlepiej zgodnych z projektem oświetleniowym, którego również brak. Na podstawie danych opraw, słupów, wysięgników, wysokości i kąta montażu opraw uzyskano odpowiednie parametry oświetlenia, stąd koniecznej jest przedstawienie wyciągu z projektu oświetleniowego z danymi poszczególnych elementów systemu. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 4:

"O1". Przykładowa oprawa wskazana jest w załączniku nr 5A do niniejszych wyjaśnień

"O2". Przykładowa oprawa wskazana jest w załączniku nr 5B do niniejszych wyjaśnień

„O3” Oprawa doziemna LED 27W, 1965lm, IP68, wąski rozsył światła

„O4” Oprawa doziemna LED 9,9W, 1328lm, IP68, szeroki rozsył światła

4szt. blendy (Brama Pyrzycka) Naświetlacz LED-Profil, 1200 lm, 25W, 3000K, (l=1m)

3szt. blendy (Brama Pyrzycka) Naświetlacz LED-Profil, 852 lm, 18.4W, 3000K, (l=0,6m)

Oświetlenie przejazdu pod Bramą Pyrzycką - 42W, 3200lm

Wyciąg z projektu oświetleniowego z danymi poszczególnych elementów systemu stanowi załączniki nr 1 oraz 6 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 5:

W projekcie brak danych o typach wysięgników słupowych – aby były zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami Inwestora konieczne jest podanie choćby przykładowych typów wysięgników, i znów najlepiej zgodnych z projektem oświetleniowym. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 5:

Przykładowe typy wysięgników określone są w załącznikach nr 2, 7 oraz 8 do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 6:

W projekcie brak sylwetek słupów ze wskazaniem wysokości i sposobu montażu dodatkowych opraw. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 6:

Sylwetki słupów ze wskazaniem wysokości i sposobu montażu dodatkowych opraw wskazane są w załącznikach nr 3 i 6 do niniejszych wyjaśnień.



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Pytanie 7:

Brak jakichkolwiek danych o przewodach do montażu w słupach – od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy oraz brak wskazania sposobu montażu przewodów do zasilania dodatkowych opraw na słupach (na dodatkowych wysięgnikach). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 7:

Dane przewodów do montażu w słupach – od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy - YDYżo3x1,5mm²

Sposób montażu przewodów do zasilania dodatkowych opraw na słupach (na dodatkowych wysięgnikach) - YDYżo3x1,5mm² w rurze osłonowej odpornej na UV.

Pytanie 8:

Co należy stosować w słupach: tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe czy złącza IZK? Jakie przyjąć wartości zabezpieczeń/bezpieczników słupowych?

Odpowiedź 8:

Na słupach należy stosować tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe.

Należy przyjąć wartości zabezpieczeń/bezpieczników słupowych gG4A.

Pytanie 9:

Jakim przewodem/kablem ma być zasilana oprawa doziemna O3/1?

Odpowiedź 9:

YKY3x2,5mm²

Pytanie 10:

Jakim przewodem mają być zasilane oprawy O2 doświetlające mury? Czy każda oddzielnym przewodem? Czy każda z oddzielnego bezpiecznika? Jak Inwestor przewiduje wykonanie podejścia przewodów ze słupów do tych opraw?

Odpowiedź 10:

Oprawy O2 doświetlające mury mają być zasilane przewodem YKY3x1,5mm².

Tak, każda oddzielnym przewodem.

Tak, każda z oddzielnego bezpiecznika.

Inwestor przewiduje wykonanie podejścia przewodów ze słupów do tych opraw w rurze osłonowej odpornej na UV.

Pytanie 11:

Czy wymagane są rury osłonowe przy wejściach kabli do słupów i palczatki SKE na zakończeniach kabli?

Odpowiedź 11:

Tak



GMINA MYŚLIBÓRZ
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 61, e-mail: mysliborz@mysliborz.pl
NIP: 597-161-16-31 REGON: 210966970

Pytanie 12:

Czy wymagane jest wykonanie pomiarów jakości oświetlenia – z reguły oświetlenia parkowe nie wymagają tego?

Odpowiedź 12:

Tak, wymagane jest wykonanie pomiarów jakości oświetlenia.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają niezmienione. Niniejsze wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00107817/01 z dnia 08.07.2021r. i stanowią integralną część SWZ.