

WIR.271.2.28.3.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dokończenie realizacji inwestycji „Projekt kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży””

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

Pytanie 1

W obmiarze robót w Dziale 2 – Komora techniczna poz.16-28 oraz w Dziale 4- Elementy terenowe poz.65, występują pozycje o większych ilościach niż w przedmiarze robót.
Prosimy o skorygowanie obmiaru.

np.: poz.

				przedmiar	obmiar	różnica	
27	KNR 0-29 0642-02 analogia		Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo	m2	24,600	111,588	-86,99

Odpowiedź:

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo wykonano w całości i nie należy uwzględniać tych robót przy obliczaniu ceny oferty.

Pytanie 2

W obmiarze robót nawierzchnia placu rozbiórka parkingu na Starym Rynku i Rządowej ilości są większe niż w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie, skorygowanie obmiaru.

Odpowiedź:

Roboty dotyczące rozbiórki parkingu na Starym Rynku i ul. Rządowej zostały wykonane. Nie należy uwzględniać tych robót przy obliczaniu ceny oferty.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie prowadzą do istotnej zmiany treści SWZ, ani zmiany ogłoszenia o zamówieniu ani zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Andrzej Z...
PREZYDENT MIASTA