



**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo**



Jedwabno, 30.07.2024 r.

**DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: postępowanie na zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo”.**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 1**

W związku ze złożonymi zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy treścią umowy, a SWZ prosimy o wyjaśnienie jaki dokument określa przedmiot zamówienia. Zapis zawarty w SWZ pkt. V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - "Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy oraz opis przedmiotu zamówienia, które są załącznikami nr 9, 10 i 11 do SWZ. Załączniki nr 9, nr 10 oraz 11 zawierają zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania w ramach zamówienia publicznego" sugeruje, że zakres określają załączniki nr 9, 10 i 11 stanowiące przedmiary robót, natomiast zapis zawarty w projekcie umowy §1 pkt. "1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne – zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy" sugeruje, że przedmiot robót określa dokumentacja projektowa, która obejmuje szerszy zakres niż przedmiary robót. Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac w celu prawidłowego skalkulowania ceny

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający informuję, iż zmienia treść projektu umowy w § 1 pkt. 1 na zapis „1.Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne - zwane dalej Zamówieniem, którego przedmiotem jest „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo” zgodnie z załącznikami nr 9, 10, 11 do SWZ, dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy.”

Jednocześnie Zamawiający informuje iż dodaje pozycje przedmiarową w zał. nr 9 do SWZ w zakresie poz. 1.8 – Dach, dachówka, powierzchnia 364 m2



**Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Małszewo**

---

Według zaleceń WKZ należy przywrócić i wykonać pokrycie dachu z dachówki holenderki ceramicznej w kolorze naturalnym ceglasto- czerwonym, (rekomendowana dachówka, np. Koramic, madura lub sinus- do uzgodnienia z projektantem). Projektant dopuszcza dachówkę rozbiórkową holenderkę dobrej jakości pozyskaną z jednego dachu (przed zakupem do uzgodnienia i akceptacji projektanta). Wszystkie obróbki blacharskie i rynny oraz rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo- cynkowej o grubości 0,7 mm lub blachy aluminiowej w kolorze naturalnym o grubości 0,7 mm.

.....