



**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI
CIEPLNEJ - GLIWICE Spółka z o.o.**
44-100 Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135
Skrytka pocztowa 135



OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepłny Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepłny Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 0007256/23

Nr dokumentu: DZ/00573/2023

Wasz Znak:

Data: 13.09.2023r

Dotyczy: *postępowania przetargowego na Wykonanie wielowariantowej analizy techniczno-ekonomicznej nowego źródła ciepła PEC- Gliwice Sp. z o.o. w perspektywie dekarbonizacji „Zabudowa pomp ciepła i instalacji PV na stadionie „Piast Gliwice” ul. Okrzei 20 w Gliwicach”*

Informujemy iż do postępowania jw. wpłynęły pytania o treści:

1. Prosimy o informację, czy zostanie przedstawiony projekt umowy przed terminem składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający udostępni wzór umowy.

2. Czy planowana instalacja PV ma być własnością PEC Gliwice oraz ma być ona nie zależna z zasilaniem stadionu i bezpośrednio wpięta do sieci. Czy PEC Gliwice ma dane dotyczące Stacji transformatorowych wokół obiektu?

Odpowiedź: Na tym etapie Zamawiający nie rozważa kwestii własnościowych instalacji PV. Instalacja ma być wpięta do sieci. PEC Sp. z o.o. nie ma informacji na temat stacji transformatorowych wokół obiektu

3. Jakie jest przewidziane dolne źródło ciepła dla planowanych pomp ciepła? Czy zamawiający udostępni dodatkowe dane dot. dolnego źródła planowanej pompy ciepła.

Odpowiedź: Należy przeprowadzić dyskusję i zaproponować najkorzystniejsze dolne źródło ciepła dla inwestycji biorąc po uwagę warunki brzegowe występujące na obiekcie. W celu optymalnego rozwiązania technicznego przewidywane dolne źródła ciepła to powietrze, powrót z msc znajdujący się na obiekcie, hybryda różnych dolnych źródeł ciepła z uwzględnieniem akumulatorów ciepła.

VERTE

tel. kont. (32) 335 01 04
Renata Uramowska-Słusznik
Kopia: DG DZ



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 93.675.000 PLN

4. Czy w ramach opcjonalnego etapu III zakres dokumentacji Projektu Budowlanego do wyceny ma obejmować obligatoryjne elementy do pozyskania pozwolenia na budowę tj. Część 1 - projekt zagospodarowania działki lub terenu; i część 2) projekt architektoniczno-budowlany bez części III Projekt techniczny?

Odpowiedź: Tak projekt ma zawierać elementy konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującym prawem w dniu składania pozwolenia na budowę.

5. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach opracowania koncepcji nie jest konieczne wykonanie modelu hydraulicznego sieci (analiza wpięcia źródła do sieci)

Odpowiedź.: Zamawiający potwierdza że nie jest to konieczne.

6. Prosimy o wydłużenie terminu realizacji Etapu II do miesiąca od zakończenia Etapu I i wyboru rekomendowanego wariantu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje terminy. Termin jest realny do wykonania tych prac

Osoba prowadząca sprawę Przemysław Król, 32/3350191

PEC - GLIWICE Sp. z o.o.
PROJEKT
Dyrektor ds. Technicznych

Grzegorz Zawierucha