



14/ZP/22

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
ul. J. Śmidowicza 69 , 81 – 127 Gdynia,
www.amw.gdynia.pl



Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z art. 132 Pzp pt.: **Budowa budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie, zakwaterowanie, żywienie) z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.**

ZAPYTANIA DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o udostępnienie matrycy sterowań dla Systemu Sygnalizacji Pożaru. Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego: „Wykaz wszystkich urządzeń sterowanych przez system sygnalizacji pożaru został przedstawiony w matrycy sterowań.”

2. Zwracamy się z zapytaniem o wskazanie przykładowego wyposażenia, (analogicznie jak to zostało zrobione np. dla pomieszczeń sale konferencyjne i szkoleniowe) dla pomieszczeń:

- a. Pomieszczenia socjalne ogólnodostępne, kwatera wykładowcy
- b. Pomieszczenia socjalne
- c. Pomieszczenie kadry dowódczej
- d. Pomieszczenia biurowe i konserwatorów
- e. Pomieszczenie zajęć grupowych
- f. Pomieszczenia zajęć samokształcenia

Odpowiedź 1

Wykaz wszystkich urządzeń sterowanych przez system SSP jest w dużej części wykazem zestawienia urządzeń branży wentylacji – ostateczne rozwiązania układu sterowania będą uzależnione od przyjętego zakresu dostawy tych systemów wentylacji jako urządzeń kompletnych wraz z technologią (oddymiania) i całym układem sterowania.

Ostateczna matryca sterowań będzie wykonana w ramach Nadzoru Autorskiego w porozumieniu z Projektantem inst. wentylacji, Wykonawcą oraz Zamawiającym.

2. Wyposażenie dla ww. pomieszczeń należy przyjąć w standardzie jak do pomieszczeń, dla których wskazano przykładowe wyposażenie z wyłączeniem pomieszczenia 12.06 (messa 2), jest to pomieszczenie o podwyższonym standardzie.

Każdorazowo Generalny Wykonawca jest zobowiązany przedstawić rozwiązania materiałowo-kolorystyczne do wyboru Generalnemu Projektantowi i Zamawiającemu oraz uzyskać ich akceptację.