



**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.**  
**Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku**  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk  
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

## **UZGODNIENIE NR 11877/BR/OTI/2020 z dnia: 2020-09-24**

Zadanie: Przebudowa ulicy.

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Rumia (gm. Rumia)

Adres: ul. Skarpowa, nr dz. 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1

Projektant: Łukasz Kaźmierczak, upr. nr: POM/0291/POOD/11

Inwestor: Gmina Miejska Rumia Sobieskiego 7 84-230 Rumia

**Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.**


Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

# 11877/BR/OTI/2020

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w siedzibie właściwej dla terenu inwestycji Gazowni, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwą, dla terenu inwestycji, Gazownię.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymagają ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy, Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym/Gazownia.
6. Za aktualność mapy do celów projektowych i jej zgodność z stanem rzeczywistym terenu odpowiada projektant.
7. Skrzyżowania wykonać zgodnie z załączonym technicznym rozwiązaniem kolizji.
8. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
9. Szczegółowy przebieg tras istniejących gazociągów należy ustalić na budowie, na podstawie przekopów kontrolnych i potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
10. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
11. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
12. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
13. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
14. Nie dopuszcza się obniżenia rzędnej terenu nad istniejącym gazociągiem/przyłączem średniego/niskiego ciśnienia, powodującego zmniejszenie wielkości jego przykrycia poniżej 0,80m.
15. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegawczej
16. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
17. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwej Gazowni.
18. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwej, dla terenu inwestycji, Gazowni.
19. Prace ziemne przy skrzyżowaniach z istniejącym gazociągiem należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Rumi.

Pieczętka i podpis:

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
  
Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartłomiej Sokołowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

11877/BR/OTI/2020



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

*Rewizja nr 1*

Inwestor:

GMINA MIEJSKA RUMIA  
84-230 RUMIA  
UL. SOBIESKIEGO 7

Jednostka projektowania  
opracowująca projekt

PRACOWNIA PROJEKTÓW DROGOWYCH DRAFT  
UL. LESZCZYNOWA 56A LOK. 8  
80-175 GDAŃSK  
e. [draft.projekty@gmail.com](mailto:draft.projekty@gmail.com), m. (+48) 602-611-485

Temat:

**Przebudowa ulicy Harcerskiej i ulicy Skarpowej w Rumi.**

Adres obiektu:


GMINA MIEJSKA RUMIA  
ul. Harcerska, ul. Skarpowa  
DZ. NR EW. 377/1, 443, 450/1, 424, 458, 462/1  
Obręb 10 Rumia

Stadium:

**PROJEKT BUDOWLANY**

Branża:

**DROGOWA, SANITARNA**

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku	
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym	
UZGODNIENIE NR	11871/BR/OT/2020
z dnia	24.09.2020
Treść uzgodnienia stanowi załącznik do dokumentacji	
Imię i nazwisko	Specjalista
	ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Podpis	

Bartłomiej Sokołowski