

Starogard Gdański, dnia 01.07.2021r.

**Zamawiający:  
Powiatowy Zarząd Dróg w Starogardzie Gdańskim  
Ul. Mickiewicza 9  
83-200 Starogard Gdański**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: Rozbiórka i budowa mostu na rzece Wierzyca w ciągu drogi powiatowej NR 2718 G w miejscowości Klonówka**

Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W odpowiedzi z dnia 29.06.2021 r. na pytanie nr 12 Zamawiający informuje, że „(...) elementy prefabrykowane należy wykonać dokładnie o takim kształcie jak zostały zaprojektowane” oraz „(...) jakakolwiek zmiana kształtu jest niedopuszczalna”. W projekcie wskazano na zastosowanie żelbetowej powłoki konstrukcyjnej typu ConSpan oraz podano dokładne wymiary elementów łukowych. Wg wiedzy Wykonawcy kształt ten chroniony jest prawem patentowym jednego z producentów oferujących na polskim rynku prefabrykowane elementy łukowe. W związku z tym ewentualne wykonanie elementów o identycznych wymiarach u dowolnego producenta spowoduje złamanie praw patentowych. Zwracamy uwagę, że taka sytuacja wymusza zamówienie elementów prefabrykowanych u konkretnego producenta, co prowadzi do ograniczenia konkurencji i jest niezgodne z art. 16 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz.2019). Dlatego też zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP prosimy o możliwość zastosowania rozwiązania równoważnego w stosunku do rozwiązania przedstawionego w dokumentacji projektowej. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie elementów prefabrykowanych o zbliżonych wymiarach do tych wskazanych w dokumentacji projektowej (skrajne elementy zostaną odpowiednio dostosowane do geometrii drogi w planie, w związku z czym zachowane zostaną walory architektoniczne), jeśli rozwiązanie uzyska akceptację projektanta i zostanie zakwalifikowane jako nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jeśli rozwiązanie uzyska akceptację projektanta i zostanie zakwalifikowane jako nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Dariusz Kurzyński  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do  
podejmowania czynności w jego imieniu