



- 1 JEZDNIA BITUMICZNA - nakładka**
warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm
w. wyrównawcza AC16W, KR2, gr. ok. 5cm
istniejąca konstrukcja jezdni bitumicznej
- 2 JEZDNIA BITUMICZNA- wzmocnienie**
warstwa ścieralna AC11S, KR2, gr. 4cm
warstwa wiążąca AC16W, KR2, gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 9cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
-kruszywo łamane 0/63 stab. mech. gr. 16cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu
- 3 POBOCZE**
warstwa z mieszanki niezwiązanej
-kruszywo łamane 0/16 stab. mech. gr. 5cm
warstwa z mieszanki niezwiązanej
-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu
- 4 CHODNIK**
kostka bet. szara typu "cegła" z fazą gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu
- 5 UTWARDZENIE Z KOSTKI (ZJAZD)**
kostka bet. grafitowa typu "cegła" z fazą gr. 8cm
podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C_{90/3}
-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym- cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa gr. 15cm
istniejące podłoże po zagęszczeniu
- 6 KRAWĘŻNIK BETONOWY ZANIŻONY**
Krawężnik betonowy 15x30x100cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm
Ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

Istniejące podłoże pod warstwy konstrukcyjne należy bezwzględnie doprowadzić do uzyskania E₂≥80MPa.

| | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------|--|-------------|
| Nazwa inwestycji | Modernizacja drogi gminnej nr 140116C na odcinku Sędowo - Dąbrowa | | | |
| Jednostka projektowa | FORPLAN Sp. z o.o. ul. Frydrychowicza 13, lok.1 85-796 Bydgoszcz | | | |
| Inwestor | Gmina Dąbrowa ul. Kasztanowa 16 88-306 Dąbrowa | | | |
| Zespół autorski: | Funkcja: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| | Projektant | mgr inż. Łukasz Szymczak | upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej KUP/0046/PWOD/13 | |
| Nazwa rysunku: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | | | |
| Data: | Stadium: | Branża: | Skala: | Nr rysunku: |
| 04.2024 | DT | DROGOWA | 1:25 | 3 |
| | | Strona: | | |
| | | ... | | |