

Bydgoszcz, 13.07.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:


„Modernizacja kotła WR-10 w zakresie automatyki sterowania procesem spalania w Solcu Kujawskim”, PP/46/2020

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 07.07.2020 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. Czy wymagana jest wymiana okablowania do napędów i pomiarów istniejących?
2. Czy nie jest wymagana wymiana, dołożenie tras kablowych?
3. Czy istniejąca aplikacja In-Touch ma wystarczające zasoby licencyjne w celu włączenia danych z kotła WR-10?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Tak, wymagana jest wymiana okablowania do napędów i pomiarów istniejących.
2. Wymagana jest wymiana, dołożenie tras kablowych.
3. Tak, ma wystarczające zasoby licencyjne w celu włączenia danych z kotła WR-10.

Specjalista ds.
zamówień publicznych

mgr Magdalena Urban