



WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.

ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, ...09...06.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 07.06.2022r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn.: „**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy**”.

Znak sprawy: KML - 27/2022 (ID 623600)

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 07.06.2022r. wpłynęły następujące pytania do treści SIWZ cyt.:

Pytanie nr 1:

Pytanie do części V – zasuw obudowy

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zasuw bez możliwości wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania technicznego budowy zasuw bez możliwości wymiany uszczelnienia trzpienia pod ciśnieniem na pracującym wodociągu bez potrzeby zamykania zasuw. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 2:

Pytanie do części VII

Czy Zamawiający dopuszcza inny zakres łączników kołnierzowych z zabezp. przed wysunięciem tj.

dla DN80: 85–105

dla DN 150: 155-192

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza innych zakresów łączników niż podane w SIWZ. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Danuta Brymerska