



OZNACZENIA

ROZDZIELNICA GŁÓWNA

OPRAWA DOSTROPOWA SIELLA G5 MS73 OTA19 LED3600–840 33W

OPRAWA NASTROPOWA LIMARO WD2 2000–840 ET 22W

OPRAWA TYPU NAŚWIETLACZ LED 4000lm 50W IP65

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, IP20

ŁĄCZNIK INSTALACYJNY 16A/230V, P/T, IP44

UWAGI

1. INSTALACJĘ WYKONAĆ PRZEWODAMI YDY 750V WG SPECYFIKACJI OBWODÓW ZE SCHEMATU ZASADNICZEGO ROZDZIELNICY RG. OBWODY PROWADZIĆ PRZEWODEM YDYp 3,4x1,5mm² P/T.
2. PROJEKT INSTALACJI ELEKTR. ROZPATRYWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ PROJEKTEM ARANŻACJI WNEŹRZ.

WYKAZ POMIESZCZEŃ		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSAZKA POW.
1/1	wiatrołap	gres 4,12
1/2	poczekalnia	gres 8,04
1/3	łazienka	gres 5,57
1/4	pom. gospodarcze	gres 5,51
1/5	pom. biurowe	gres 17,08
1/6	pom. socjalne	gres 5,26
1/7	pom. biurowe	gres 17,08
1/8	pom. gospodarcze	gres 5,64
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA RAZEM		68,30

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA—UKŁAD SIECI TN—S

TEMAT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO—ADMINISTRACYJNEGO KANCELARII LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA

INWESTOR/ NADLEŚNICTWO KOZIENICE 26-670 PIONKI, UL.PARTYZANTÓW 62							0033 Stanisławice Jed., ewid. 140705_5 Kozielnice
OBJEKT KANCELARI I LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE Dz. nr ewid. 895/18, Obręb ewid.							
IMIE	NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	ARKUSZ	STADIUM	
P.T.							
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP-III-7342/268/94	11.2023		REV.	NUMER	RYŚUNKU
	mgr inż. A. RABINIAK	GP-III-7342/165/94	11.2023		SKALA	1:100	PE-02
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. KLIMKIEWICZ	BUA-III-8386/142/89	11.2023				