



UWAGI

- 1.MASZT ODGROMOWY MOCOWAĆ NA WSPORNIKACH DYSTANSOWYCH DO KOMIKA I POŁĄCZYĆ LINKĄ LY 16mm² Z UZIOMEM POPRZEZ ZŁĄCZA KONTROLNE.
- 2.PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE WYKONAĆ DRUTEM FeZn Ø8mm UKŁADANYM W RURCE FI 18 NIE PODTRZYMUJĄCEJ PŁOMIENIA W BRUŹDZIE POD WARSTWĄ WYKOŃCZENIOWĄ ELEWACJI.
- 3.PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYPROWADZIĆ Z UZIOMU FUNDAMENTOWEGO BEDNARKĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ 25x4mm. REZYSTANCJA UZIOMU R<10
- 4.POŁĄCZYĆ BEDNARKĄ 25x4 mm POD CHUDYM BETONEM WSZYSTKIE ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE.ŁAWY I STOPY MUSZĄ MIEĆ WYPROWADZONE ZBROJENIE DO POŁĄCZENIA Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI.

TEMAT BUDOWA BUDYNKU BIUROWO–ADMINISTRACYJNEGO KANCELARII LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE

PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ. RZUT DACHU

INWESTOR/ NADLEŚNICTWO KOZIENICE 26–670 PIONKI, UL.PARTYZANTÓW 62		0033 Stanislawice Jed.. ewid. 140705_5 Koziénice		STADIUM P.T.	
OBJEKT KANCELARI I LEŚNICTWA MACIEJOWICE I CZTERY KOPCE Dz. nr ewid. 895/18, Obręb ewid.		DATA	PODPIS	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. G. MISIAK	GP–III–7342/268/94	11.2023	REV.	PE–03
	mgr inż. A. RABINIAK	GP–III–7342/165/94	11.2023	SKALA 1:100	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. R. KLIMKIEWICZ	BUA–III–8386/142/89	11.2023		