

Legnica, 07.07.2023r.

IM.RZP.271.6.1.379.17.2023

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Jaworzyńskiej z drogą gminną na rondo turbinowe w Legnicy, celem poprawy warunków obsługi i rozwoju terenów inwestycyjnych” w formule zaprojektuj i wybuduj na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU)

W związku z wniesionym przez Wykonawcę zapytaniem do specyfikacji warunków zamówienia w ww. postępowaniu zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 – t.j. z późniejszymi zmianami) oraz pkt. XII „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 swz, **Zamawiający poniżej publikuje zapytanie i odpowiedź:**

**Pytanie 1.**

Proszę o potwierdzenie zakresu przedmiotu zamówienia branży sanitarnej. Czy zgodnie z rys nr 2.1 PB PZT TOM I należy wybudować: kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową? PW nie zawiera sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

**ODPOWIEDŹ**

Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia został określony w PFU- Rozdział 4 IDW „Dokumentacja” .

Roboty dotyczące branży sanitarnej obejmują:

- 1) Budowę kanalizacji deszczowej,
- 2) Przebudowę istniejącej sieci wodociągowej kolidującej z projektowanym układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną zgodnie z warunkami nr EST.4011.IT.6.2023 z dnia 18.04.2023r.
- 3) budowę przyłącza wodociągowego wraz z systemem nawadniania zieleni na rondzie.

Budowa kanalizacji sanitarnej nie jest objęta niniejszym zamówieniem.

*Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia **nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia** i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.*

**ZATWIERDZAM**

**Z up. Prezydenta Miasta**

**Krzysztof Duszkiewicz**

(Zastępca Prezydenta)