

Strefy pożarowe z odpadami stałymi:
SP1 - Qd = 2000MJ/m ²
SP2 - Qd > 4000MJ/m ²
SP3 - Qd < 2000MJ/m ²
SP4 - Qd > 4000MJ/m ²
SP5 - Qd < 4000MJ/m ²
SP6 - Qd > 4000MJ/m ²

Obiekt	Stacja Przeładunkowa ZGOK w Trelkowie, dz. nr 100/12, 100/20 i 102/3 gm. Szczytно		
Temat	Operat przeciwpożarowy		
Opracował	mgr Inż. Mariusz Klemański Rzeczoznawca przeciwpożarowy nr upr. 349/97		
Plan sytuacyjny		skala: 1:600	nr rys.: 1

