


| LEGENDA: | |
|---|---|
| KM1 | STYCZNIK POMPY P1 |
| KM2 | STYCZNIK POMPY P2 |
| BA(1,2) | CZUJNIK PŁYWAKOWY |
| S1 | PRZEŁĄCZNIK POMPY P1 (SONDA) |
| S2 | PRZEŁĄCZNIK POMPY P2 (SONDA) |
| CO | CZUJNIK OPTYCZNY OTWARCIA WŁAZU |

S1 oznacza pierwszy stan sondy hydrostatycznej, S2 oznacza drugi stan.
Algorytm pracy pomiędzy stanami S1–S2 regulowany jest przez sterownik elektroniczny.
Sposób pracy normalnej: odczyt stanu S2 –> włącz pompę M1 –> odczyt stanu S1 –> wyłącz pompę M1

**PRO-INSTAL-SAN** Maciej Zdziabek
ul. Okrężna 10, 64-100 Leszno

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa zadania | **Modernizacja przepompowni ścieków w ul. Kasztanowej w Wirach.** | | |
| Adres obiektu | gm. Komorniki, obr. 0008 Wiry | Stadium | PW |
| | | Skala | --- |
| Rysunek | SCHEMAT ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO PRZEPOMPOWNI | Rysunek nr | 7 |
| | | Data oprac. | 21.05.2024 |

| Funkcja | Tytuł, imię i nazwisko | Specjalność | Nr upr. bud. | Podpis |
|---|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż. Tomasz Piotrowiak | Instalacyjna elektr. | WKP/0396/PWOE/13 | |
| | | | | |
| | | | | |