



BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Urząd Miejski w Krośniewicach
99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 5

tel. (24) 252-30-24, fax (24) 254-77-82

Krośniewice, 03.02.2023 r.

IŚZ.271.2.10.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ V

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Budowę Stacji Uzdatniania Wody w m.Krośniewice”. Numer postępowania: IŚZ.271.2.2023

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na **Budowę Stacji Uzdatniania Wody w m.Krośniewice**, w związku z wnioskiem Wykonawcy z dnia 02.02.2023 r.:

PYTANIE 1:

Czy inwestor dopuszcza wykonanie instalacji fotowoltaicznej na modułach o innej mocy niż podane w projekcie 410W, np. na modułach Jinko Solar 470W?.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne są moduły większej mocy jak np. proponowany Jinko SOLar 470W z zachowaniem nie gorszej klasy produktu zamiennego w stosunku do modułu pierwotnego.

Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem