

15.WOG.SZP.2712.87.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Remont pomieszczeń w budynkach oraz remont basenu ppoż., zlokalizowanych na terenie kompleksów wojskowych w Szczecinie”.

Nr referencyjny postępowania: **13-ZP-RB-05-22/87**

Działając na podstawie art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Dotyczy remontu basenu pożarowego: Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono brak możliwości posadowienia projektowanej studni we wskazanej lokalizacji. Szerokość chodnika w tym miejscu to 1.7m a szerokość studni to 1,2m. W takich okolicznościach przy głębokości rzeczywistej ok 4m istnieje bardzo duże ryzyko zapadania się pobliskiego parkingu oraz istniejącego basenu. Brak też możliwości izolacji zewnętrznej studni i skutecznego zagęszczenia obsypki ze względu na to, że nie zmieści się w tą przestrzeń pracownik ze sprzętem. Czy istnieje możliwość zmiany lokalizacji studni za budynkiem kierownika rejonu? Proszę o udzielenie informacji lub podanie innego rozwiązania. Wnosimy także o zmianę terminu składania ofert na dzień 15.06.2022.

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Brak możliwości zmiany lokalizacji studni. Istnieje możliwość niewielkiego przesunięcia w ramach przyjętej lokalizacji do 30 cm. Wykonanie prac zgodnie z przyjętymi założeniami jest technicznie możliwe, co zostało potwierdzone branżowymi konsultacjami.

Zamawiający nie dokonuje zmian w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.