

lp.	Zakres czynności	Częstotliwość wykonania
1	Kontrola wskaźników	1/miesiąc
2	Kontrola szczelności instalacji i urządzenia	1/miesiąc
3	Kontrola parametrów wody surowej	1/miesiąc
4	Kontrola parametrów wody uzdatnionej	1/miesiąc
5	Kontrola filtrów wstępnych	1/miesiąc
6	Sprawdzenie nastaw głowic regeneracyjnych	1/miesiąc
7	Kontrola membran osmotycznych	1/miesiąc
8	Kontrola złoża jonowymennego	1/miesiąc
9	Przegląd zmiękczacza dwukolumnowego oraz filtra węglowego	1/miesiąc