

Margonin, dnia 29 kwietnia 2022r.

WR-ZP.271.4.2022

## **WSZYSCY WYKONAWCY**

**dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin, Numer sprawy: ZP.271.4.2022.**

W związku z otrzymanym zapytaniem nr 10 z dnia 27 kwietnia 2022r. dotyczącym wyjaśnienia treści SWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i kolektora sanitarnego wraz z nowymi źródłami w ramach uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Margonin”, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz.1129 z zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie do części nr 2

### **Pytanie nr 1**

Kto jest zarządcą drogi w której będzie budowana zaprojektowana kanalizacja sanitarna?

### **Odpowiedź nr 1**

Zarządcą drogi, w której budowana będzie kanalizacja sanitarna jest Powiat Chodzieski

### **Pytanie nr 2**

Czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego?

### **Odpowiedź nr 2**

Za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w tym na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę, której wysokość zostaje ustalona przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (podstawa prawna: art. 40 ust. 1-3 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.). O wysokości opłat decyduje zarządca drogi.

### **Pytanie nr 3**

Przedmiar robót nie przewiduje rozbiórki nawierzchni asfaltowej i podbudowy drogowej. Czy roboty rozbiórkowe będą rozliczone odrębnym wynagrodzeniem lub czy będą wykonane przez innego Wykonawcę?

### **Odpowiedź nr 3**

Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. Zadanie nie obejmuje prac związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Natomiast obowiązkiem wykonawcy jest rozbiórka obecnej konstrukcji w zakresie umożliwiającym prowadzenie dalszych robót.

### **Pytanie nr 4**

Przedmiar robót nie przewiduje odtworzenia podbudowy nawierzchni drogi. Czy roboty odtworzeniowe podbudowy będą rozliczone odrębnym wynagrodzeniem lub czy będą wykonane przez innego Wykonawcę?

### **Odpowiedź nr 4**

Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy. Zadanie nie obejmuje prac związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowej.

### **Pytanie nr 5**

W przypadku obowiązku wykonania odtworzenia podbudowy nawierzchni jezdni przez Oferenta proszę o podanie technologii wykonania tej podbudowy (grubość, materiał).

### **Odpowiedź nr 5**

Zadanie nie obejmuje prac związanych z odtworzeniem nawierzchni drogowej.

### **Pytanie nr 6**

Proszę o podanie zakresu robót elektrycznych dla zasilania projektowanej pompowni ścieków.

### **Odpowiedź nr 6**

W zakresie robót elektrycznych należy wykonać połączenie szafki sterowniczej przepompowni ze złączem pomiarowym ENEA kablem YAKY4x35 mm<sup>2</sup>. Zgodnie z warunkami przyłączenia ENEA (w załączeniu) lokalizacja złącza pomiarowego będzie w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni.

Z upoważnienia Burmistrza  
Miasta i Gminy Małogonin

Lukasz Malczewski  
Zastępca Burmistrza