

OZNACZENIA:

- V — PROJ. INSTALACJA PRÓŻNI MEDYCZNYCH
- A — PROJ. INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO
- O — PROJ. INSTALACJA TLENU
- TPG — PROJ. PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH
- TPG — TABLICA ŚCIENNA PODTYNKOWA Z PUNKTAMI POBORU GAZÓW
- PNŚ — KASETONY ELEKTRYCZNO GAZOWE (PANELE NADŚCIENNE ŚCIENNE)
- KSC — KOLUMNA SUFITOWA CHIRURGICZNA
- ZSKG-x — PROJ. ZESPÓŁ STREFOWY KONTROLI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYGNALIZATOREM DLA x GAZÓW
- SZG-x — PROJ. SKRZYNKA ZAKORO INFORMACYJNO-ODMAGNAJĄCA DLA x GAZÓW
- NG — PROJ. SYGNALIZATOR AWARII DLA GAZÓW
- SR — PROJ. SZAFKA ZASILAJĄCA DLA ZSKG
- PG — PROJ. PON INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH
- V – 10x1,0 Cu
- O – 10x1,0 Cu
- A – 10x1,0 Cu
- PROJ. PRZEWÓD – ŚREDNICA, MATERIAŁ

UWAGA:
1. Instalację gazów medycznych prowadzić w pętli.
2. Przy prowadzeniu instalacji należy zachować minimalne odległości od pozostałych instalacji tzn.:
– od instalacji elektrycznych w przypadku równoległego prowadzenia – 10 cm,
– jw. w przypadku krzyżowania się przewodów – 10 mm lubzastosowania tulei ochronnych z PCV,
– od instalacji gazów palnych lub medium gorących – 25 cm.
3. Lokalizacja szczegółowa PNŚ oraz KSC wg projektu technologii. Wydanie przedmiotowych urządzeń nie stanowi zakresu opracowania. W zakresie opracowania jest wyłącznie doprowadzenie gazów do ww urządzeń.

UWAGI OGÓLNE PROJEKTU

WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH POZNANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIARÓW I KAŻDE, MOGĄCE WPŁYNĄĆ NA REALIZACJĘ PROJEKTU, ZAGADNIENIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC. W PRZYPADKU PRZEJŚCIA PRZEZ PRZYTYŁKOWANIE DO REALIZACJI LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NARYSUJE RODZENDZIO LUB WŁUSZCZO W DOKUMENTACJI, NIEZBĘDNE POWIADOM O TYM PROJEKTANTA CELEM JEJ WYJAŚNIENIA. MODELAE ZMIANY, ZAMIANY ORAZ ROZBIEŻNOŚCI W DOKUMENTACJI MOGĄ BYĆ WYPROWADZONE WYŁĄCZNIE PRZEZ PROJEKTANTA. ZMIANY PRZEZ WYKONAWCĘ PRZEJŚCIOWĄ, NATYMIAŁCE ZAMIAST ON, WYDANIA PRACZY RÓŻNYCH WYNIKAJĄCYCH Z STANAMI PRZEDSTAWIONYCH BRAKI PRZYTOCZNIOWYCH PROJEKTY DLA TEGO OBIEKTU ORAZ STANAM FAKTYCZNYM INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE, LUB WYMAGANIA ZEBRANE W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ – W SZCZEGÓLNOŚCI OPISÓW CZY SPECYFIKACJI MATERIAŁOWEJ, SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

LICZBY I OLUCZCI MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (NP. POZIOMY GRODZIOWCZNE, OBOWIĄZKOWY WYKONAWCY JEST UNIEZLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTÓW, KTÓRE ZOSTAŁY NARYSOWANE I OPISANE LUB WEŁUŻCE A KONIECZNE DO PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA INSTALACJI I JEJ FUNKCJONOWANIA.

meritum grupa budowlana	m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13							
Projektował	mgr inż. Piotr Pierś			MAP/0077/PWOS/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Stadium:	PW	Inwestor:	Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Sprawdził	Nazwisko: mgr inż. Adam Glowacz	Podpis		MAP/4350/PWOS/12 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Skala: 1:100		Inwestycja:	Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku oddziału Otorynkologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej i gazów medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTORYNKOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" - ETAP I
Opracował			Nr uprawnień	Data 06.2016			Lokalizacja:	Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice
Nazwa rysunku:	RZUT WYSOKIEGO PARTERU						Branża:	INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH
							Nr rys.:	GM/02